

ЛЬВІВ ОБЛЕНЕРГО

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

Додаток №1

до договору про тимчасове
приєднання до електричних
мереж

від 19.05.2023 року

№ 145-6768/BC

768/6

Дата видачі 19.05.2023 року

нове будівництво закладу громадського харчування ТзОВ "Центр Проект"

(назва об'єкта та повне найменування/ прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: Львівський р-н., Львівська ОТГ, м.Львів, вул.Зелена, 147
(4610136800:02:005:0465)

Функціональне призначення об'єкта: нове будівництво закладу громадського харчування

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії
0 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 0 кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності: 280 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 140 кВт

III категорія 140 кВт

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)

4.1. Тимчасове джерело електропостачання

4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності

4.3. Тимчасова точка приєднання

4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в
тимчасовій точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж
внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця
розташування електроустановок замовником):

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від
перенапруги:

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та
реконструкції об'єктів електромереж:

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж
зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ п/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	ПДВ, тис. грн	Всього, вартість, тис. грн (з ПДВ)
-	-	-	-	-
Всього:				

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ

8.1. Тимчасове джерело електропостачання номер:

8.2. Тимчасова точка забезпечення потужності (точка приєднання)

8.3. Тимчасова точка приєднання

8.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

9. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

9.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

9.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

10. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ В МЕРЕЖАХ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

11.1. Суб'єкт господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-роздрібна компанія "Євротек", Львівський р-н., Львівська ОТГ, м.Львів, вул.Зелена, 147, 37378350

11.2. Тимчасове джерело електропостачання номер:

11.3. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки $PV-0,4кВ$ ПП-105, $U=0,4кВ$.

Вимоги до електроустановок Замовника

12. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

12.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

12.1.1. Здійснити компенсацію перетікань реактивної електричної енергії. Рівень компенсації визначити проектом, щоб забезпечити в точці приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу нульовий перетік реактивної потужності.

12.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

12.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

12.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

13. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

13.1. Розробити та реалізувати проект улаштування комерційного вузла обліку електричної енергії (ВОЕ) в РУ-0,4кВ, РП-105 на приєднанні ЛЕП-1кВ після вузла комерційного обліку електричної енергії основного споживача. ВОЕ необхідно встановлювати таким чином, щоб була забезпечена технічна можливість безперешкодного доступу до нього відповідальних працівників зацікавлених сторін. Тип та місце розташування шафи обліку визначити проектом. Облік електричної енергії повинен здійснюватись з впровадженням локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) на основі багатофункціональних електролічильників з можливістю подальшої інтеграції в ЛУЗОД основного споживача (ТОВ "ТРК"Євротек"). Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися засоби обліку, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів виміральної техніки. Тип електролічильника визначити проектом з урахуванням рекомендацій щодо технічних характеристик лічильників, що оприлюднені на офіційному веб- сайті ПрАТ «Львівобленерго». В проекті встановлення обліку відобразити: - однолінійну схему та схему підключення приладу обліку з нанесеним маркуванням проводів та параметрами комутаційних апаратів, засобу обліку (у відповідності з проведеними розрахунками згідно вимог ПУЕ); - монтажні креслення з улаштування обліку та виділення місць та способів опломбування всіх дооблікових кіл із забезпеченням можливості постійного візуального огляду показів електролічильника представниками ПрАТ «Львівобленерго». Додатково, в проектному рішенні на електропостачання відобразити перерахунок існуючих засобів обліку, технічних засобів контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності ТОВ "ТРК"Євротек" з врахуванням приєднання до власних технологічних електричних мереж субспоживачів (існуючих та ТЗОВ "Центр Проект") та організацією комерційного обліку, щоб забезпечити відповідність вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів виміральної техніки та складання балансу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах у відповідності до вимог п. 5.9.4. Розділу V Кодексу комерційного обліку. Проект обліку погодити із службою технічного аудиту ПрАТ «Львівобленерго» (м. Львів, вул. Сяйво, 10, тел. 239-23-89), виробничо-договірним відділом (м. Львів, вул. Сяйво, 10, тел. 239- 22-33) та власником мереж.

14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання:

на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу

_____ ;
яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу _____ ;

в мережах суб'єкта господарювання РУ-0,4кВ РП-105 , $U=0.4кВ$.

Примітка:

а) Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

б) Забезпечити виконання вимог пункту 8 "Правил охорони електричних мереж", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997р. №209.

По факту реалізації робіт згідно узгодженої проектної документації для укладення тимчасового договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії Вам необхідно звернутися у Центр обслуговування клієнтів ПрАТ «Львівобленерго» (м.Львів, вул.Сяйво, 10, прийом відбувається згідно попереднього запису на офіційному сайті <https://loe.lviv.ua/>). Додатково повідомляємо, для укладення тимчасового договору про постачання електричної енергії споживачу Вам необхідно звернутися до постачальника електричної енергії, який отримав ліцензію на постачання електричної енергії на території України та з якими ОСР ПрАТ «Львівобленерго» уклало договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (з відповідним переліком постачальників електричної енергії можна ознайомитись на сайті ПрАТ «Львівобленерго» за посиланням http://loe.lviv.ua/ua/reestr_postachalnyky). Відповідно до пункту 21 «Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану» затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг №352 від 26.03.2022р. протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310.

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Львівобленерго"
р/р UA 09 339500 0000026000443120002
у АТ "Таскомбанк"
МФО 339500
ЄДРПОУ 00131587
ПІН 001315813027
свідоцтво платника ПДВ № 100335219

Замовник:

ТЗОВ "Центр Проект"
Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 359
р/р UA 13 322313 000002600400002616
АТ "Укресімбанк"
МФО 322313 ЄДРПОУ 35101958
свідоцтво платника ПДВ № 100142834
ПІН 351019513038
Контактний тел.: 050-356-66-80

М.П.
Директора з комерційного обліку



Директор / Хороса О. П. /
(Підпис, П.І.П.)

20 р

М.П.
Директор




Директор / Хороса О. П. /
(Підпис, П.І.П.)

20 р

Власник мереж:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-роздрібна компанія "Євротек"
ЄДРПОУ 37378350

М.П:



Виконавча Директор / Іванна Петрівна, тел. 239-24-60

ДОГОВІР
про тимчасове приєднання
№ 145-6768/BC

м.Львів

19.05.2023 р.

ПрАТ "Львівобленерго", в особі Директора з комерційного обліку Скрипника Андрія Миколайовича, що діє на підставі Довіреності №112-07-5897 від 07.12.2022р. (далі – Виконавець послуг), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-роздрібна компанія "Євротек" (далі – Власник мереж), в особі Генеральний директор Мошкучело Костянтин Петрович, що діє на підставі статуту, та

ТзОВ "Центр Проект" в особі Директор Хотеева Олена Петрівна, що діє на підставі статуту (далі – Замовник), з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей договір про **тимчасове приєднання до електричних мереж системи розподілу від 19.05.2023 р. № 145-6768/BC** (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема вимог Порядку **тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу** у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого Постановою НКРЕКП №352 від 26.03.2022р. (далі — Порядку).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором до електричних мереж ПрАТ "Львівобленерго" (Виконавця послуг), або іншого власника електричних мереж (основного споживача) **тимчасово приєднується: нове будівництво закладу громадського харчування** (нижче у тексті - об'єкт), місце розташування об'єкта Замовника: **Львівський р-н., Львівська ОТГ, м.Львів, вул.Зелена, 147 (4610136800:02:005:0465)**.

1.2. Місце (точка) забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на:

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на: **РУ-0,4кВ РП-105**

1.4. Величина потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання) **280 кВт**.

1.5. Категорія надійності електропостачання **II, III**

1.6. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності та **буде становити 0.4 кВ**.

1.7. Тип приєднання згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, якому на день укладення договору відповідає електроустановка замовника за своїми технічними характеристиками та/або місцем розташування - **приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання**

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором здійснюється тимчасове приєднання електроустановок об'єкта Замовника шляхом приєднання Замовника до діючих (вже існуючих) електричних мереж (об'єктів) Власника (суб'єкта господарювання).

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку визначення точки приєднання Замовника, у діючих (вже існуючих) електричних мережах (об'єктах) Власника (суб'єкта господарювання).

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов тимчасового приєднання від 19.05.2023р. № 145-6768/BC, які є додатком до цього Договору, проектну документацію та погодити її з Оператором систем розподілу та Власником мереж.

3.2.2. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих мереж Виконавця послуг та/або Власника мереж, звернутися за складанням додаткової угоди щодо надання послуг з перенесення вищезазначених мереж відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про електроенергетику" (для приєднання, яке не є стандартним).

3.3. Власник мереж зобов'язаний:

3.3.1. Забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника, після виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктами 3.2 цього розділу та підключити протягом **2 днів**, після узгодження із Замовником акта розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності Сторін.

4. ПЛАТА ЗА ПРИЄДНАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Приєднання електроустановок Замовника здійснюється за цим Договором без справляння Виконавцем послуг плати за приєднання.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку лінійної частини приєднання за цим Договором.

5.3. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. СТРОК ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності від дати його підписання і діє не довше шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану.

7.2. Виконавець послуг підписує цей Договір та додатки до нього та передає їх для розгляду та підписання Замовником.

7.3. Замовник зобов'язаний розглянути запропонований проєкт Договору, підписати його зі своєї сторони та повернути Виконавцю послуг протягом 5 календарних днів від дати його отримання.

7.4. Цей Договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.5. Строк дії цього Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.6. Цей Договір може бути розірвано у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. Технічні умови тимчасового приєднання № 145-6768/ВС від 19.05.2023р.

8.2. Цей Договір укладено у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Львівобленерго"
79026, м.Львів, вул.Козельницька 3
р/р UA 09 339500 0000026000443120002
у АТ "Таскомбанк"
МФО 339500
ЄДРПОУ 00131587
ПІН 001315813027
Свідоцтво № 100335219
Тел.: тел.239-21-14, факс.239-21-14
e-mail:

М.П.:



Скрипник Андрій Миколайович /
(Підпис, П.І.П.)

Замовник:

ТЗОВ "Центр Проект"
Львівська обл., м.Львів, вул.Городоцька, 359
р/р UA 13 322313 000002600400002616
у АТ "Укресімбанк"
МФО 322313
ЄДРПОУ 35101958
Тел.: 050-356-66-80

М.П.:



Хоросава О. П. /
(Підпис, П.І.П.)

Власник мереж:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-роздрібна компанія "ЄвротеК"
ЄДРПОУ 37378350
Контактний тел.: 050-317-54-81

М.П.:



Мошквітello Костянтин Петрович /
(Підпис, П.І.П.)

Виконав: Моторна Галина Петрівна, тел. 239-24-60