

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

від « 03 » листопада 2022 р.

Лист про відсутність потреби електропостачання

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. **Замовник:** ПАП «ЗЛАГОДА »;
2. **Назва об'єкта будівництва:** «Нове будівництво елеваторного комплексу в селі Мала Плавуча, Тернопільського району, Тернопільської області».
3. **Адреса об'єкта будівництва:** село Мала Плавуча, Тернопільського району, Тернопільської області
4. **Проектна організація** (найменування, адреса, телефон): ТОВ «ВР «ВЕНТСОЛ»
Юр.адреса: 79034, Львівська обл., місто Львів, вул.Угорська, будинок 14, корпус Ч-11, офіс 8В.

Директору
ПАП «ЗЛАГОДА»
Сенькову М.М.

Згідно завдання на проектування в проектній документації «**Нове будівництво елеваторного комплексу в селі Мала Плавуча, Тернопільського району, Тернопільської області**», електропостачання проектних споруд передбачається від існуючої трансформаторної підстанції потужністю 1000 кВА.

Основними споживачами електроенергії проектованого комплексу є:

- технологічні електроприймачі та установки аспірації і вентиляції (конвеєри, норії, засувки, вентилятори та ін.);
- внутрішнє електрообладнання, і електроосвітлення технологічних будівель та споруд, операторської, розподільних пунктів та ін.;
- зовнішнє освітлення.

У мережі низької напруги прийнята система 0,4/0,23 кВ. Система заземлення нейтралі – TN-C-S.

Споживачі комплексу в цілому відносяться до споживачів III категорії по надійності електропостачання. До споживачів I категорії відносяться електроприймачі пожежної сигналізації, насосна станція пожежогасіння (поз.9 по ГП) та аварійне освітлення окремих приміщень.

Загальна встановлена потужність електроприймачів складає 467 кВт, повна розрахункова потужність 341 кВт.

Видача технічних умов на електропостачання будівель об'єкта проектування не потребується.

Директор ТОВ «ВР «ВЕНТСОЛ»

Бочан С.І.

