

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 14-04

від 14 квітня 2023 року

на приєднання нового житлового багатоквартирного 4-під'їзного житлового будинку по вул. Бережанській, 23 в с. Горішній, до централізованих систем водопостачання та водовідведення Давидівської сільської ради

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник – Громадська організація «ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТИТОРІВ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛИЦІ БЕРЕЖАНСЬКА 23 У СЕЛІ ГОРІШНІЙ, 5 ЧЕРГА» (ЄДРПОУ 44834976)
2. Найменування об'єкта будівництва: Нове будівництво багатоквартирного 4-під'їзного житлового будинку по вул. Бережанській, 23 в с. Горішній, Давидівської сільської ради, Львівського району, Львівської області;
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва (поштова адреса): 81135, село Горішній, вулиця Бережанська, 23.
4. Вид будівництва - нове будівництво.

Проектант – ФО-П Лаврін Володимир Степанович (кваліфікаційний сертифікат – АА №004578)

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 105,39 м³/добу,
максимальні витрати 2,82 л/сек,
на господарсько-побутові потреби 102,82 м³/добу,
на полив 2,57 м³/добу,
на зовнішнє пожежогасіння 15,0 л/сек.
Відпуск води проводиться: цілодобово.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю.
3. Місцем підключення до водопровідної мережі: водопровідна мережа по вул. Бережанська (Д = 315 мм.)
4. Мережа кільцева.
5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити: пожежні гідранти згідно Державних будівельних норм.

6. Рекомендований матеріал для труб вводу поліетилен (Д=100 мм.), з додатковим захисним шаром.
7. Глибина закладання 1,5 м. (згідно із ДБН В 2.5-74:2013).
8. На водопровідному вводі будинку водомірний вузол обладнати лічильником холодної води з радіо-модулем для дистанційного зняття показників витрати води.
9. Точка розподілу за згодою обох сторін.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
 - а) середньодобове скидання стоків 102,82 м³/добу, максимальні скиди 2,82 л/сек,Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України.
2. Рекомендований матеріал для труб відводу, чавун ВЧШГ - 100 ДБН 13.2.5-74:2013.
3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення: до існуючого самоплинного колектора (Д=300 мм.) на вул.Бережанській в с.Горішній.
4. Точка розподілу за згодою обох сторін.
5. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на погодження і зберігання до Виконавчого комітету Давидівської сільської ради.
6. Після закінчення будівництва необхідно укласти відповідний договір на водопостачання та водовідведення згідно «Правил користування системами комунального водопостачання і водовідведення в містах і селищах України».
7. Технічні умови дійсні до 13.10.2023 року, після закінчення терміну дії видаються нові технічні умови. Вони є підставою для проектування, але не дають права на виконання, робіт з підключення до існуючих мереж водопостачання та водовідведення.

Директор комунального підприємства «Давидівське»



Камінський М.В.

Начальник відділу містобудування, архітектури і планування території Давидівської сільської ради



Серета О.М.