

ИНТЕРПАЙП

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на тимчасове підключення до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за тимчасовою схемою на період будівництва

від «28» березня № 3
2023 року

На приєднання:

Будівлі цеху (колишнього електро цеху)

(найменування об'єкта будівництва)

до систем централізованого питного водопостачання:

м. Дніпро, вул. Столетова 21


(назва населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник: КП «Агентство Розвитку Дніпра»
2. Найменування об'єкта будівництва: Будівля цеху (колишній електро цех)
3. Місце розташування об'єкта будівництва: м. Дніпро, вул. Столетова
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція): Реконструкція

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 300 м³/добу,
Відпуск води проводиться: цілодобово
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води: повністю
(повністю, є відхилення за показниками)
3. Місцем приєднання до водопровідної мережі $D =$ 200 мм згідно з з тиском у точці підключення
від 1 до 2,2 атм. (кгс/см²)
4. Мережа транзитна
(кільцева, тупикова)
5. На ділянці мережі, що проектується, встановити: —
(пожежні гідранти, водорозбірні колонки)
6. Рекомендований матеріал для труб вводу пластикова
7. Глибина закладання до 2 м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»).



ИНТЕРПАЙП

8. На водопровідному вводі комерційний облік обладнати

Місце встановлення лічильника – існуючий колодязь на транзитному трубопроводі. Лічильник води Ду 50, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології та вимірювання обсягу холодної питної води, що протікає через нього або гарячої води у системах водопостачання та застосовується, як вузол комерційного чи розподільчого обліку, відповідно до чинного Закону України від 22.06.2017 м. № 2119-VIII та постанови КМУ України від 21 липня 2005 р. № 630. Лічильник води Ду-50 повинен відповідати класу точності 2 ДСТУ ЕМІ850 4064-1:2014.

(місце установки, тип лічильника, діаметр)

9. Особливі умови

не потребуються

(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання)

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Особливі умови: водовідведення має відбуватись у локальні очісні споруди з використанням антисептику

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків на території підприємства, обладнання контрольних колодязів).

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Головний енергетик
ПАТ «ИНТЕРПАЙП НТЗ»

В.Гета