

17.07.22 № 14/07-2
На _____ від _____

Директору ТОВ «А-пілон»
Бевз М. Г.

ЛИСТ-ТЕХНІЧНІ УМОВИ

**на електропостачання складської будівлі за адресою:
Черкаська область, Уманський район, Христинівська
територіальна громада, м. Христинівка, вул. Європейська, 113**

1. Електропостачання виконати від власної мережі, на території підприємства ТОВ «ХРИСТИНІВКА-ПРОДТОВАРИ».
2. Точка приєднання - існуюча шафа на сушильно-очисному комплексі. Напруга в точці приєднання: 380 В.
3. Від місця підключення мережу прокласти підземно до шафи на стіні будівлі, що проектується.
4. Передбачити облік спожитої електроенергії.

Директор ТОВ «ХРИСТИНІВКА-ПРОДТОВАРИ»

