

Замовник:

Кам'янська сільська рада

Технічні умови на водопостачання та водовідведення:

“Нове будівництво індивідуальних житлових будинків каркасно-панельного типу, для облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переселених та евакуйованих осіб.”

За адресою : 90120, Закарпатська область, Березівський район, с. Арданово, вулиця Без назви, 397,А

Водопостачання господарсько-питне

- Джерело водопостачання на господарсько-питні потреби - існуюча водопровідна мережа Д 32 мм із свердловиною на сусідній ділянці амбулаторії.
- витрата води на господарсько-питні потреби - 4.96 м³/добу, 1.1 м³/год., 0.7 л/с, з них на гаряче водопостачання 1.98 м³/добу, 0.8 м³/годину, 0.5 л/с. підігрів по місцю в ємнісних електричних водонагрівачах.
- Для забезпечення одночасних секундних витрат житлової забудови та амбулаторії, та зменшення кількості пусків насоса свердловини запроєктувати встановлення напірних баків об'ємом 50 л в кожному житловому будинку з вузлами обліку (4шт).

Побутова каналізація

- Водовідведення запроєктувати в проектні локальні очисні споруди з подальшим знезараженням стоків та скиданням в дощову каналізацію.
- витрата води в системі побутової каналізації - 4.84 м³/добу, 1.1 м³/годину, 2.3л/с..
- Додатково відвести очищені стоки від очисних споруд школи в дощову каналізацію перед тим провівши їх знезараження. При потребі очисні споруди школи перенести.

Дощова каналізація

- Водовідведення дощових вод запроєктувати в дощову канаву організованого водовідведення села.
- Максимальна витрата дощових вод 810 м³/ріку, 125 м³/добу(мах), 13.5л/с.

Замовник:

_____ М.М. Станинець