

«ПОГОДЖЕНО»

Начальник ВУКМ

М.Я.Семчук

« 14 » 04 2009 р.

(бульв. Л.Українки, 47)

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 11-09

Для виготовлення проектної документації на під'єднання індивідуального житлового будинку та господарських споруд по індивідуальних проектах на приватизованій земельній ділянці по вул.Королівська, № 12 м. Коломия до міської каналізаційної мережі.

**ЗАМОВНИК:** Білейчук Василь Михайлович  
Непийвода Василь Васильович

Дійсні до лютого 2011 р.

**1. ВОДОПОСТАЧАННЯ** – подача води з приватної криниці м. Коломия.

На вводі в житловий будинок, в місці доступному для обслуговування, обладнати водомірний вузол з установкою водоміра, калібр 15 мм. **Перед водомірним лічильником встановити фільтр для очистки води.**

*При наявності окремих житлових квартир запроектувати розділений облік водопостачання на кожну індивідуальну житлову квартиру.*

Встановлення водолічильників на водопровідних вводах абонентів повинно здійснюватися відповідно до проекту на обладнання вводу, БНіП 2.04.01-85. Внутрішній водопровід і каналізація будинків, технічних умов, паспорта водолічильника та «Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України» затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 01.07.1994 року № 65.

Водолічильники, що встановлюються на водопровідних вводах мережах абонентів, мають бути розраховані на пропуск максимальних розрахункових витрат води без врахування потреб води на внутрішнє пожежегасіння й перевірені на необхідну точність обліку малих витрат.

Місце установки водолічильника погоджується з Водоканалом. Установка водолічильника здійснюється в горизонтальному положенні та розташовуватися в зручному та легкодоступному для огляду приміщенні з надійною гідроізоляцією, освітленням, достатнім для знімання показників.

**2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ** – під'єднання до каналізаційного колектора, що проходить по проїжджій частині вул. Миколайчука зі сторони непарної нумерації будинків.

На місці врізки встановити каналізаційний оглядовий колодязь із 3/б кілець діам. 1250 мм.

*При можливості прокладання каналізаційного випуску через проїжджу частину вул. Миколайчука виконати без траншейним методом (прокол).*



Встановити оглядові каналізаційні колодязі в місцях зміни напрям каналізаційних труб (згідно БНПУ).

**Виконання прихованих робіт – влаштування траншеї, гідроізоляція, монтаж труб, гідравлічне випробовування виконувати в присутності представника Водоканалу.**

**При прокладанні каналізаційного випуску із пластмасових труб обов'язково вздовж всього каналізаційного випуску (у траншеї) прокласти стрічку пізнавальну з дротом.**

**Врізка в каналізаційну мережу виконується тільки під технічним наглядом представників Водоканалу.**

3. Виконати герметизацію водопровідного вводу та каналізаційного випуску.
4. Залізобетонну плиту з кришкою люка водопровідного колодязя встановити на відмітці поверхні.
5. Виготовити проектну документацію і погодити її з КП «Коломияводоканал», ВУКМ, Головним спеціалістом ДУОНПС в Ів.-Франківській обл. та з Головною Державним лікарем району. Перший примірник проекту (обов'язково) передати у Виробничий відділ Водоканалу.
6. Розрахунок за водовідведення вести з абонентним відділом Водоканалу, згідно заключеного Договору на приймання стічних вод у міську каналізацію.
7. Водомірний вузол, водомір, каналізаційний випуск та оглядові колодязі експлуатуються та обслуговуються абонентом за його кошти.
8. Колодязі, встановлені на каналізаційних мережах, що належать абонентам, мають бути завжди доступними для огляду, вільними від завалів ґрунтом, будівельним сміттям. Забороняється залишати колодязі з нещільно причиненими, розбитими або зсунутими з нього люками, отворами в стінках колодязів. Узимку абонент зобов'язаний очищувати ляди колодязів від снігу та льоду.
9. Після виконання технічних умов в трьохденний термін повідомити керівництво Водоканалу та в абонентному відділі стати на облік для оплати користування міським водовідведенням, у разі невиконання даної вимоги водовідведення вважається самовільним і безобліковим (згідно П.2.17. «Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України»).
10. Приєднання нових абонентів до комунальних систем водопостачання та водовідведення без приладів обліку забороняється. Кількість стічних вод, що надходять до каналізації, визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або з місцевих джерел, згідно з показанням водолічильників, а в разі відсутності останніх – за діючими нормами водоспоживання (згідно П.21.1. «Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України»). У разі розрахунків за воду за пропускну здатністю труби вважається, що кількість стічних вод дорівнює кількості води, згідно з П.9.6. вищевказаних Правил (згідно П.21.4. «Правил...»).

У разі здійснення самовільного й безоблікового спуску стічних вод у комунальну каналізацію з власних джерел водопостачання розрахунок за спуск



*[Handwritten signature]*

Тел: 2-56-54; 4-96-37

Дата виконання : 09.02.2009р.