

«Затверджую»
Заступник міського голови
начальник УМГ
Гільтайчук В.С.
«33» лютого 2016р

Технічні умови № 5
від 4 лютого 2016р.

на підключення готельного комплексу до систем водопостачання м.Мукачево
Закарпатської області.

Загальні дані:

1. Адреса об'єкта: м.Мукачево, вул. Духновича, 93
2. Найменування об'єкта: готельний комплекс
3. Вид будівництва: реконструкція
4. Замовник; ТзОВ «Латориця Мукачево»

Умови водопостачання:

1. Потреба у воді – 27,0 м³/добу
2. Вода, що подається водопроводом, відповідає вимогам ДСанПіН 2.4.4-171-10
3. Підключення готельного комплексу запроектувати та виконати до існуючої водопровідної мережі д.200мм, що влаштована по вул. Духновича
4. Рекомендований матеріал для вводу– труби поліетиленові д.110мм
5. При проектуванні передбачити влаштування пожежного гідранту на мережі д.110мм
6. Водолічильник на тимчасове водопостачання на період реконструкції готельного комплексу діаметром д.25мм влаштувати в технічному приміщенні підвалу. Після завершення реконструкції передбачити влаштування лічильника на водопроводі д.110мм в водопровідному колодязі на території комплексу. Діаметр лічильника визначити при проектуванні.
6. Особливі умови: влаштування лічильників, сертифікованих на Україні, та герметизація вводу.
7. Технічні умови є основою для проектування. Проект водопостачання готельного комплексу погодити з ММКП «Мукачівводоканал»
8. Заключити договір про надання послуг з відділом реалізації ММКП «Мукачівводоканал»

В.о директора ММКП «Мукачівводоканал»



Келемен Н.М.