



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

вул. Громадянська, 40, м. Миколаїв, Україна, 54017  
IBAN UA303264610000026001300842821 в МОУ АТ "Ошадбанк", ЄДРПОУ 23399393  
телефон: (0512) 53 94 89, факс: (0512) 53 92 46, E-mail: kanc@energy.mk.ua, www.energy.mk.ua  
Call-центр: 0 800 504 001, E-mail: callcentre@energy.mk.ua Консультаційний центр: (0512) 53 95 18

на № 10.08.23 від № 02.03/09.226 Наталі Уразмановій  
просп. Центральний, буд. 76, кв. 6,  
м. Миколаїв, 54001

На Ваш лист від 14.07.2023 щодо необхідності отримання технічних умов про приєднання електроустановки певної потужності, розташованої за адресою: м. Миколаїв, пр-кт Центральний, буд 76, кв. 6, який надійшов на адресу АТ «Миколаївобленерго» (вх. від 14.07.2023 №249.02.03/01-09), повідомляємо наступне.

Нове приєднання або зміна технічних параметрів електроустановок певної потужності має відбуватись в порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу, який затверджено постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, із змінами (далі - Кодекс).

Згідно з п.1.15 р.І Кодексу, усі нові електроустановки об'єктів системи розподілу та Користувачів, що мають у власності та/або експлуатують електроустановки, приєднані до цієї системи розподілу, без винятку мають повністю відповідати всім вимогам цього Кодексу, застосованим до їх типів обладнання. Новими електроустановками вважаються такі, що не були приєднані до ОЕС України на момент набрання чинності цим Кодексом. Усі інші електроустановки об'єктів розподілу/енергоспоживання вважаються існуючими.

Розділом II Кодексу визначено, що зміна технічних параметрів, а саме – збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна ступеня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи, має відбуватись в порядку, передбаченому Кодексом.

Враховуючи приписи Кодексу зазначаємо, що якщо реконструкція буде здійснюватися без зміни технічних параметрів в частині електрозабезпечення Вашого об'єкта, то в такому випадку технічні умови не видаються.

Директор технічний

Сергій ВЕЗДЕНЕЦЬКИЙ