



У К Р А Ї Н А

Міністерство освіти і науки

Словечанський ліцей

Словечанської сільської ради

вул. Київська, 18 с. Словечне Коростенський р-н Житомирська обл..11122

тел.067-306-41-81 ел. пошта - sc.slovechno10@ukr.net

№39 від 19.07.2023року

ФОП Огорильцевська С.В.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

**на приєднання до електричних мереж споруди цивільного захисту (ПРУ)
у Словечанському ліцеї Словечанської сільської ради за адресою:
вул. Київська, 18, с. Словечне, Коростенського району,
Житомирської області**

Розрахункова потужність обладнання ПРУ – 15,0 кВт, в межах дозволеної потужності на електроспоживання відповідно до договору з енергопостачальною компанією.

Електроживлення ПРУ виконати від існуючого ввідного пристрою ліцею. Облік електроенергії існуючий та проектом не передбачати.

В.о. директора



Валентина ШАДУРА



У К Р А Ї Н А
Міністерство освіти і науки
Словечанський ліцей
Словечанської сільської ради

вул. Київська, 18 с. Словечне Коростенський р-н Житомирська обл..11122
тел.067-306-41-81 ел. пошта - sc.slovechno10@ukr.net

№40 від 19.07.2023року

ФОП Огорильцевська С.В.

Словечанський ліцей Словечанської сільської ради повідомляє про наявність необхідних інженерних потужностей для проектування об'єкта: **«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) у Словечанському ліцеї Словечанської сільської ради за адресою: вул. Київська, 18, с. Словечне, Коростенського р-ну, Житомирської області».**

Відповідно до існуючих договорів з постачальниками (балансоутримувачами) інженерних мереж, та виходячи з наявних потужностей інженерних мереж, повідомляємо, що підключення вищезазначеного об'єкта будівництва до інженерних мереж може здійснюватися за рахунок власних потужностей та від внутрішньомайданчикових мереж, а саме:

- **Мережі водопостачання та каналізації** - здійснювати від внутрішньо майданчикових мереж (наявний існуючий договір з постачальником (з необхідними потужностями). Точка приєднання - відіснуючого колодязя (точне місце визначається проектними рішеннями);
- **Система зв'язку**- здійснювати від внутрішньомайданчикових мереж (наявний існуючий договір з постачальником). Точка приєднання - будівля ліцею, від існуючої лінії зв'язку (точне місце визначається проектними рішеннями);
- **Мережа internet** - здійснювати від внутрішньо майданчикових мереж (наявний існуючий договір з постачальником. Точка приєднання - будівля ліцею (точне місце визначається проектними рішеннями);
- **Мережа теплопостачання**- джерелом теплопостачання служить існуюча твердопаливна котельня. Точка приєднання - від існуючої теплової мережі (точне місце визначається проектними рішеннями);
- **Зовнішнє пожежогазопостачання**- від існуючої пожежодойми.

В.о. директора



Валентина ШАДУРА