



Фізична особа-підприємець

ДІДУЛА І.С.

33028, м.Рівне, вул.16 Липня, 38
тел.: (0362) 63-31-26; моб.: (067) 608-53-05
e-mail: ivandidula@gmail.com

№45/22 від 10 серпня 2022 р.

Робочим проектом «Капітальний ремонт частини будівлі (найпростішого укриття в підвальному приміщенні) Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 по просп. Незалежності, 7 м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області» передбачено перепланування частини підвальних приміщень та переобладнання їх під найпростіше укриття.

В зв'язку з тим, що під час експлуатації підвального приміщення в режимі " Укриття " переважна більшість інших споживачів електроенергії вимикається, збільшення дозволеної потужності в цілому по об'єкту не вимагається. Тому в отриманні технічних умов на електропостачання немає потреби.

ГП



Дідула І.С.