

№ _____ від _____

Директору
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №16
ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ
БРАТУШКИ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ

Олені ПОЗНЯК

Про ТУ на електропостачання

На Ваш запит, щодо роз'яснень про технічні умови на електропостачання по об'єкту: **«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як споруди цивільного захисту в будівлі КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №16 ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ БРАТУШКИ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Сумська область, м.Суми, ул.Шишкіна, 12»**, повідомляємо наступне:

1. Дійсним проектом передбачається використання існуючої частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як споруди цивільного захисту, без збільшення показників системи електропостачання.
2. На підставі вище сказаного для даного проекту відсутня необхідність в отриманні технічних умов на електропостачання.

Фізична особа підприємця



Микола ГРЕЧАНИЧЕНКО

