



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

вул. Князя Володимира, 71
м. Рівне Рівненська обл. 33013
тел. : (+380 362) 694-298
факс: (+380 362) 694-211, 694-247
E-mail: INFO@ROE.VSEI.UA

Р/рахунок UA053333680000026007300024435 Філія-РОУ АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 05424874

20.01.2023 № 42/2023

на №42 від 12.01.2023 р.

КНП «Міська дитяча лікарня»
м. Рівне, вул. Чорновола, 72, 33028

ПрАТ «Рівнеобленерго» (надалі – Товариство) на Ваш лист вих. №42 від 12.01.2023р. надає роз'яснення щодо розгляду рішення щодо встановлення дизельного генератора потужністю 35кВА для забезпечення живлення поліклініки №3 в м.Рівне по вул.Грушевського,11.

Врегулювання відносин між споживачем (в даному випадку з КНП «Міська дитяча лікарня») та електропередавальною організацією щодо встановлення, підключення та введення в роботу автономних електростанцій, в тому числі дизель-генераторів потужністю до 1000кВт, що використовуються як основні або резервні джерела живлення струмоприймачів споживачів, але не працюють паралельно з електромережею електропередавальної організації регулюється пунктом 9 Розділу VII «Електроустановки спеціального призначення» Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – Правила).

У відповідності до пункту 9.6 Правил перед введенням в експлуатацію автономної електростанції споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок включення її в роботу та положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, що включатиме розділ «оперативне керування», що мають відповідати вимогам пункту 9 Розділу VII Правил.

Враховуючи вищезазначене, Товариство рекомендує Вам розробити порядок включення в роботу дизель-генератора, положення про взаємовідносини з ПрАТ «Рівнеобленерго» та разом з проектом реконструкції мереж , обладнання та вузлів обліку повторно надати на погодження.

Після погодження, Товариством буде видане технічне рішення щодо встановлення дизель-генератора та внесено зміни до договору про постачання електричної енергії у відповідності до п. 9.19 Розділу VII Правил.

Начальник департаменту
проектного управління

Сергій ПАСТУХ

