

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ

**на приєднання до електричних мереж складу для зберігання продуктів харчування за адресою: вул. Акціонерна, 10, с. Зарванці, Вінницький район, Вінницька область**

Розрахункова потужність складу, що передбачається побудувати – 108,0 кВт, в межах дозволеної потужності на електроспоживання відповідно до договору з енергопостачальною компанією.

Електропостачання складу виконати кабельною лінією від РУ-0,4кВ КТП підприємства встановивши на відходящому фідері запобіжник.

Облік електроенергії, компенсацію реактивної потужності не передбачати.

М.П.

Підпис

