

ФІЛІЯ АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
"ЦЕНТРАЛЬНА"

м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 7

Огерук Ігор Миколайович
м. Івано-Франківськ,
вул. Симоненка, 4, 60На № 12385/2991 від 13.08.2020 р.
Обов'язковий додаток до проекту.ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИСДНАННЯ № 29-428/2020
до електричних мереж електроустановокДодаток 1
до договору про стандартне приєднання
до електричних мереж від
року
№ 29-428/2020

Дата видачі 25.08.2020 року № 13417/855

Назва об'єкту та повне найменування Замовника: торговий павільйон, Огерук Ігор Миколайович.
1. Місцезнаходження об'єкта Замовника: с. Драгомирчани, урочище "Березняки" к.п. : 2625880901:02:035:2001.
Функціональне призначення об'єкта: торговий павільйон.
Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію: 2020.
2. Величина максимального розрахункового навантаження 10 кВт, у тому числі для:
III категорія 10 кВт,

Величина навантаження будівельних струмоприймачів 10 кВт.
3. Джерело електропостачання: ПС "Лисець 35/10 кВ", ТП-520 (1x250 кВА).
4. Точка забезпечення потужності: на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1103 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-520.
5. Точка приєднання: на вхідних клемах приладу обліку.
6. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

7. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об'єкті Замовника від точки приєднання до об'єкта Замовника необхідно виконати:
- 1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (в межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної організації:
 - виконати умови Договору про забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії при стандартному приєднанні.
 - 1.2 Вимоги до безпеки електропостачання:
 - 1.3 Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: при встановленні металевого ВРЩ виконати монтаж контуру захисного заземлення з опором заземлення не більше 4.0 Ом.
 - 1.4 Для укладення ДКЕЕ Замовник повинен надати наступні документи:
 - оригінал та копію паспорта власника (користувача) об'єкта;
 - ідентифікаційний код власника (користувача) об'єкта;
 - документ, який засвідчує право власності (користування) на об'єкт. При відсутності документа про право на власність, документ який засвідчує право власності (користування) на земельну ділянку.
- Для укладення договору про постачання електричної енергії або договору про спільне використання технологічних електричних мереж заявник (власник технологічних електричних мереж (основний споживач)) має надати документи, передбачені п. 5.4 Правил користування електричною енергією.
2. Вимоги до приєднання будівельних струмоприймачів;
 3. До початку будівництва проект погодити з філією АТ «Центральна».
 4. У випадку наявності існуючих ЛЕП в зоні забудови, винести їх з даної зони відповідно до технічного завдання, отриманого в філії «Центральна».



Замовник

Огерук Ігор Миколайович

(підпис)

ДОВІДКА

про виконання технічних умов

Складена за результатами технічного огляду електроустановки

торговий павільйон, урочище "Березняки" к.н. : 2625880901:02:035:2001

(назва електроустановки, адреса)

Замовника

Приватний підприємець Огерук Ігор Миколайович

(назва замовника)

та засвідчує виконання ОСР умов договору про приєднання № 29-428/2020 від _____
Під час проведення технічного огляду порушень правил улаштування електроустановок не виявлено.

Подачу напруги на електроустановку дозволяю:

керівник групи з приєднання філії _____ Вічковський Ю. М.
(дата, підпис, прізвище, ініціали)

АКТ приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг) №

29-428/2020 від _____

м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 7

Ми, представники Замовника Приватний підприємець Огерук Ігор Миколайович з однієї сторони, та представник Виконавця АТ "Прикарпаттяобленерго", з іншої сторони, склали цей акт про те, що Виконавцем були виконані та Замовником прийняті такі роботи (послуги) на підставі Договору 29-428/2020 від _____ про стандартне приєднання до електричних мереж:

- послуга стандартного приєднання
- ПДВ 20%

-19320.00 грн.
-3864.00 грн.

Загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) 23184.00 грн.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від виконавця:

АТ «Прикарпаттяобленерго»

Код ЄДРПОУ 00131564

п/р № UA123365030000026006305018152 в ТВБВ

10008/0143 м. Івано-Франківська Філії Івано-

Франківського обласного управління АТ

«Ощадбанк»

тел: 4-12-78

Директор філії АТ «Прикарпаттяобленерго»

«Центральна»

_____ Пархуць Ігор Дмитрович

_____ 20__ року

Від замовника:

Приватний підприємець

Огерук Ігор Миколайович

м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 4, 60

р/р _____ МФО _____

Код ЄДРПОУ 2604904412

Свідоцтво платника ПДВ № _____

Індивідуальний податковий № _____

тел: 380679281089

Огерук Ігор Миколайович

28.08

2020 року