

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 2600030998102 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

№9957 від 10.10.2017

Дійсні два роки

ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія
"Альянс-Груп" для ПАТ "ХК
"Київміськбуд"

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 9957
(замість ТУ - 9957 від 18.09.2015)
на водопостачання об'єкта**

1. Адреса: між просп.Миколи Бажана та вул.Зарічною
2. Назва: "Будівництво житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами"
3. Кількість води **1856,0** (в т.ч. на вбудовані приміщення - 317,9), в т.ч. 1-ша черга будівництва - 672,4 (в т.ч. на вбудовані приміщення - офіси - 9,2); 2-га черга будівництва - 1192,6 (в т.ч. на вбудовані приміщення - 308,7) м³/добу, 59,2 л/сек, додатково м³/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби 1306,1 м³/добу, на виробничі потреби 39,0 м³/добу, на полив 162,0 (в т.ч. 1-ша черга - 16,0; 2-га черга - 146,0) м³/добу.
4. На пожежогасіння: внутрішнє **10,0** л/сек., зовнішнє **35,0** л/сек., автоматичне л/сек.
5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено:
1-ша черга будівництва - з водопровідної мережі Д=500мм при умові її прокладання, використавши ділянку існуючого водоводу Д=1400мм як футляр від камери на водоводі Д=1400мм, який засановано трубою Д=1000мм до місця підключення внутрішньомайданчикової мережі для Вашого об'єкту та з мережі Д=500мм при умові її прокладання вздовж просп.Бажана до внутрішньомайданчикових мереж від камери на магістралі Д=800мм по просп.Бажана, яка будується по об'єкту "Будівництво житлових будинків з об'єктами торгівельно-офісно-розважального та соціально-побутового призначення" між вул.Гмирі та вул.Колекторною (ТУ-10599 від 29.12.14).
Прокладання вуличних та внутрішньомайданчикових мереж виконати відповідно до розрахункової схеми водопроводу комплексної забудови 11-го мікрорайону Позняки-Західні.
2-га черга будівництва - з водопровідних мереж від 1-ї черги будівництва після здачі їх в експлуатацію.
6. Тиск в місці підключення відповідно до розрахункової схеми атм.
7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.
8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9. Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку (частини 2 статті 3 розділу 2 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»).

10. При розробці проектної документації на водопостачання та водовідведення в частині улаштування обліку рекомендуємо керуватись:

- Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;
- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
- Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
- Методологічними вимогами розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.

11. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

12. Проект водопостачання виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи водопостачання.

13. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

14. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

15. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ „АК“Київводоканал” додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

16. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

До ТУ 9957-в
від 10.10.2017

17. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор



Д.Новицький

Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку

В.Бінд

Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства

В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації

О.Непочатов

Провідний інженер Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації

В.Рафальська



серія TV № 008339

