

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua  
р/р 2600030998102 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

**№9983 від 10.10.2017**

Дійсні два роки

**ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія  
"Альянс-Груп" для ПАТ "ХК  
"Київміськбуд"**

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 9983  
(замість ТУ - 9983 від 01.10.2015)  
на каналізування об'єкта**

1. Адреса: між просп.Миколи Бажана та вул.Зарічною
2. Назва: "Будівництво житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами"
3. Стічні води в кількості 1624,0 (в т.ч. від вбудованих приміщень - 317,9), в т.ч. від 1-ї черги будівництва - 656,4 (в т.ч. від вбудованих приміщень - 9,2); від 2-ї черги будівництва - 967,6 (в т.ч. від вбудованих приміщень - 308,7) м<sup>3</sup>/добу, 59,2 л/сек., в т.ч. додатково м<sup>3</sup>/добу, (в т.ч. господарчо-побутових 1624,0 м<sup>3</sup>/добу; виробничих – 39,0 м<sup>3</sup>/добу) від даного об'єкту можливо підключити:
  - 1-ша черга будівництва - до каналізаційного колектора Д=800мм, який перетинає Дніпровську Набережну та підключений до каналізаційного колектора Д=1200мм по Княжому Затону з прокладанням мереж Д=300-400-600мм від об'єкту відповідно до зкоригованої розрахункової схеми каналізування в складі "Детального плану території" 11-го мкрн. "Позняки-Західні". (Погодження ПАТ "АК "Київводоканал" від 26.03.12 № 2451).
  - 2-га черга будівництва - до каналізаційних мереж від 1-ї черги будівництва після здачі їх в експлуатацію.Виконати санацію Позняківського самопливного каналізаційного колектора Д=2280мм на ділянці дублюючої нитки переходу під Сирецько-Печерською лінією метрополітену (ріг вул.Л.Руденко та просп.М.Бажана) з виконанням антикорозійного захисту конструкцій камер відповідно до технічного завдання, що додається.
4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.
5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.
6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ, „АК“ «Київводоканал».
7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"\*.
8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"\*.
9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"\*.



10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

\* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ „АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна,16).

**Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.**

Голова правління-генеральний директор

Д.Новицький

Заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку

В.Бінд

Заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації каналізаційного господарства

М. Кислий

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації

О.Непочатов

Провідний інженер Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації

В.Рафальська

