

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на електропостачання
Нового будівництва складу харчових продуктів
по вул.Луцькій, 3 смт.Маневичі

1. Категорія надійності електропостачання об'єкта будівництва: III.
2. Розрахункова потужність: 60 кВт.
3. Джерело постачання: існуюча ЗТП-418 потужністю 400 кВА.
4. При проектуванні мереж 0.38 кВ максимально використовувати існуючі кабельні мережі.
5. Всі електромонтажні роботи виконати згідно вимог «Правил улаштування електроустановок», 2006.

Директор ТОВ «АгроФрукт» ЛТД



С.О.Усач



Проектування
об'єктів
архітектури

Фізична особа-підприємець

Солярчук Богдан Дмитрович

43000, Україна, Волинська область, м. Луцьк, проспект Волі, 8, кв. 27, ЄДРПОУ 2212305199,
р/р UA303510050000026004878844619 ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ, (МФО) 351005
тел. моб. 050-181-52-34, e-mail: bogdan.arh@ukr.net; bogdan.arh.lutsk@gmail.com.

21.05.2020р. № 12/2020

ДОВІДКА

ФОП Солярчук Б. Д. щодо технічних умов в проектній документації об'єкту: «Нове будівництво складу харчових продуктів та навісу по вулиці Луцька, 3 в селищі Маневичі Волинської області» повідомляю наступне:

Будівля складу під'єднана до електромережі (в межах існуючих потужностей).

ГАП



Б. Д. Солярчук