

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

м. Надвірна, вул. І. Франка, 29
 На № 50012387/1956-від 13.12.2022 р.

Світлана ЦИБУЛЯК
 Снятинський район, с. Троїця, вул. Головна,
 буд. 131

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ № 004163161222 1 08 04 5 000000 1 (3576/35-391/2022)
 до електричних мереж електроустановок**

Додаток № 1
 до договору про тимчасове приєднання
 до електричних мереж
 від «_____» 2022 року
 № 004163161222 1 08 04 5 000000 1 (3576/35-391/2022)

Дата видачі 16.12.2022

Назва об'єкту та повне найменування/прізвище, ім'я Замовника: **житловий будинок, Світлана ЦИБУЛЯК.**

1. Місце розташування об'єкта Замовника: **Надвірнянський район, с.МИКУЛИЧИН, вулиця Грушевського, -, кадастровий номер 2611091501:10:026:0022.**

Функціональне призначення об'єкта: **житло.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії: **10.00 кВт (0.4 кВт)**, договір № 35017248:

I категорія	0.00 кВт
II категорія	0.00 кВт
III категорія	10.00 кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: **30.00 кВт (0.4 кВт):**

I категорія	0.00 кВт
II категорія	0.00 кВт
III категорія	30.00 кВт

**ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА
 (НА МЕЖІ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)**

4.1. Тимчасове джерело електропостачання: **ПС 110/35/10 кВ Ямна, КТП-35-213.**

4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності: **у РП-0,4 кВ ТП-213.**

4.3. Тимчасова точка приєднання: **у РП-0,4 кВ ТП-213.**

4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

побудувати ЛЕП-0,4 кВ на з/б опорах проводом типу СІП від РП-0,4 кВ КТП-35-213 до ввідного пристрою 0,4 кВ об'єкту. Тип, перетин та трасу проходження ЛЕП-0,4 кВ визначити проектом.

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: **відсутні.**

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **відсутні.**

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання: **відсутні.**

6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: **виконати умови Договору про забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії при тимчасовому приєднанні.**

II. Вимоги до електроустановок «Оператора систем розподілу»

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

в РП-0,4 кВ КТП-35-213 встановити автоматичний вимикач Ін- 160.А для підключення проектною ЛЕП-0,4 кВ. Тип та технічні параметри вимикача визначити проектом..

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: **відсутні.**

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **відсутні.**

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання: **відсутні.**

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх мереж: **ПО УКРУПНЕНИХ ПОКАЗНИКАХ**

№ з/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	ПДВ, тис.грн	Всього, вартість, тис. грн (з ПДВ)
1	2	3	4	5
Всього:				

**З ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ
ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ
ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ**

- 8.1. Тимчасове джерело електропостачання: **відсутні.**
- 8.2. Тимчасова точка забезпечення потужності: **відсутні.**
- 8.3. Тимчасова точка приєднання: **відсутні.**
- 8.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

- 9. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:
 - 9.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника: **відсутні.**
 - 9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: **відсутні.**
 - 9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **відсутні.**
 - 9.4. Вимоги до безпеки електропостачання: **відсутні.**
- 10. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: **відсутні.**

**ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ В МЕРЕЖАХ СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ**

- 11.1. Суб'єкт господарювання **відсутній.**
- 11.2 Тимчасове джерело електропостачання **відсутнє.**
- 11.3. Прогнозована межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

- 12. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:
 - 12.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником): **відсутні.**
 - 12.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: **відсутні.**
 - 12.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **відсутні.**
 - 12.4. Вимоги до безпеки електропостачання: **відсутні.**
- 13. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: **відсутні.**
- 14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання: на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу) **відсутнє;**
яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу **відсутнє;**
в мережах суб'єкта господарювання **відсутнє.**

Оператор системи розподілу:
АТ «Прикарпаттяобленерго»
Головний інженер філії АТ "Південна"

Володимир КУДЛЯК

Замовник:
Громадянка
Світлана ЦИБУЛЯК

Світлана ЦИБУЛЯК

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

