



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №9»

бул. Ризька, 1, м. Київ 04112, тел. (044) 467-18-43, тел./факс (044) 467-18-43, тел. «гарячої» лінії
(044) 467-18-63, e-mail: kml9@ukr.net, код ЄДРПОУ 25680295

на № <u>1750/2</u> від <u>15.09.23</u> ,	
--	--

Технічні умови

На водопостачання та водовідведення об'єкту "Капітальний ремонт захисної споруди КНП «КМКЛ №9», за адресою: вул. Ризька 1, м. Києва".

1. Господарсько-питне та протипожежне водопостачання на господарсько-питні, протипожежні та технологічні потреби передбачити від існуючих вводів водопроводу в споруду.
2. Передбачити заміну вводів та випусків мереж водопостачання та каналізації від будівлі, яка проектується до місця врізки в зовнішні внутрішньо-майданчикові мережі водопостачання та водовідведення.
3. Передбачити заміну внутрішніх мереж водопроводу та тепlopостачання, що прокладені по підземній галереї.
4. Гарантований тиск в існуючій мережі водопроводу - 3,0 атм.

В.о.директора



С.Нечипорчук