



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №9»

вул. Ризька, 1, м. Київ 04112, тел. (044) 467-18-43, тел./факс (044) 467-18-43, тел. «гарячої» лінії
(044) 467-18-63, e-mail: kmk19@ukr.net, код ЄДРПОУ 25680295

15.09.2023 р. № 061/112- 1750

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), обліковий № 111388, КНП «Київська міська клінічна лікарня №9», вул. Ризька, 1 у Шевченківському районі, м. Києва»

Технічні умови №1

1. Для підключення електрообладнання захисної споруди цивільного захисту на території КНП «Київська міська клінічна лікарня №9», використовувати існуючі силові кабелі, прокладені від РУ-0,4кВ ТП2622.
Ввід №1 – РУ-0,4кВ. I секція кабель ААБ-3*95+1*50 L=120м.
Ввід №2 – РУ-0,4кВ. II секція кабель ААБ-3*95+1*50 L=120м.
2. Виконати перевірку існуючих кабелів, згідно проектного струмового навантаження та на втрату напруги. При необхідності виконати заміну кабелів.
3. Потужність виділена на об'єкт, складає 111,5кВт.
4. Комерційний облік споживаної електричної енергії передбачено загальний на лікарню.
5. Передбачити захисне заземлення електрообладнання.
6. У приміщенні операційної забезпечити технологічне заземлення з опором 2 Ом.
7. Проектовані контури захисного заземлення з'єднати з існуючими контурами захисного заземлення лікарні.

В.о. директора



Виконавець:
Охрончук А.Б.
067-403-09-92

Ольга КЛЮЧНИКОВА