

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на приєднання до електричних мереж споруди цивільного захисту
(ПРУ) Романівського ліцею №1 по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів
Житомирського району Житомирської області

Розрахункова потужність обладнання ПРУ – 25,0 кВт, в межах
дозволеної потужності на електроспоживання відповідно до договору з
енергопостачальною компанією.

Електроживлення ПРУ виконати від існуючого розпоільного щита
(КТП-290).

Облік електроенергії існуючий та проектом не передбачати.
Передбачити контур заземлення електрощитової ПРУ.



Підпис