



**МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

43020 м. Луцьк вул.Електроапаратна,6 тел. 5-04-73, факс 5-61-87

27 .07.2021р. № 04/ 4057

На № _____

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

державного пожежного нагляду щодо забезпечення пожежної безпеки

**На проектування об'єкта "Нове будівництво торгового центру на вулиці Тараса Боровця,
І-А в місті Ковелі Волинської області".**

У відповідності з положенням про Державну пожежну охорону, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508 одночасно з виконанням протипожежних заходів передбачених діючими нормативними документами у галузі будівництва, що діють на території України, для забезпечення пожежної охорони необхідно передбачити:

1. Забезпечення протипожежних відстаней до сусідніх будівель та споруд у відповідності до вимог ДБН 360-92**.
2. Забезпечення під'їздів та проїздів з твердим покриттям до будівель та джерел протипожежного водопостачання.
4. Забезпечення об'єкту зовнішнім протипожежним водопостачанням.
5. Влаштування дренажного сухотрубу при спорудженні куполів з дерев'яною обрешіткою.
6. Встановлення сертифікованих в Україні протипожежних дверей в пожежонебезпечні приміщення.
7. Влаштування не менше як двох евакуаційних виходів.
8. Відкриття дверей на шляхах евакуації в напрямку виходу з будівлі.
9. Оздоблення стін та стелі на шляхах евакуації негорючими матеріалами.
10. Просочення сертифікованим в Україні вогнетривкими розчинами дерев'яних конструкцій з оформленням відповідних документів.
11. Забезпечення приміщення первинними засобами пожежогасіння.
12. Виконання електрообладнання відповідно до вимог ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01, а блискавкозахисту згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008
13. При влаштуванні опалення від газових приладів, споруджувати окремостоячу паливну.
14. Обладнання приміщень автоматичною пожежною сигналізацією при площі будівлі 500 м² і більше з виведенням сигналів від приймально-контрольного пристрою на пульт централізованого спостереження пожежної охорони.
15. Блокування систем вентиляції від автоматичної пожежної сигналізації.
16. Встановлення вогнезатримуючих клапанів в місцях пересікання повітряпроводами вентиляції протипожежних перешкод.
17. Розроблення проектної документації.

За умови незгоди із запропонованими заходами висновок у 10-ти денний термін з дня його отримання може бути оскаржено вищестоящому органу або посадовій особі Державного пожежного нагляду.

**Керівник територіального органу
державного нагляду у сфері пожежної безпеки
МНС України в Волинській області**

О.А. Мельничук