

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

від « 01 » серпня 2023 р.

на відсутність потреби на електропостачання

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. **Замовник:** ФГ «ВІКТОРІЯ-92»
2. **Назва об'єкта будівництва:** «Будівництво піднавісу за адресою: вул. Грушевського, с.Плотича, Тернопільського району, Тернопільської області»
3. **Адреса об'єкта будівництва:** Тернопільська обл. с. Плотича, вул. Грушевського
4. **Проектна організація** (найменування, адреса, телефон): ТОВ «ВР «ВЕНТСОЛ»
Юр.адреса: 79034, Львівська обл., місто Львів, вул.Угорська, будинок 14, корпус Ч-11, офіс 8В.

Голові
ФГ "ВІКТОРІЯ-92"
Пеляку О.П.

Згідно завдання на проектування в проектній документації «Будівництво піднавісу за адресою: вул. Грушевського, с. Плотича, Тернопільського району, Тернопільської області», електропостачання проектних споруд передбачається від існуючої трансформаторної підстанції потужністю 1000 кВА.

Розрахункова потужність 20 кВт

Річне споживання електроенергії 0,1 МВт*год

Видача технічних умов на електропостачання будівель об'єкта проектування не потребується, потреба задовільняється існуючою ТП

Директор ТОВ «ВР «ВЕНТСОЛ»



Бочан С.І.