



**ДТЕК Київські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
вул. Новокостянтинівська, 20
м. Київ, 04080, Україна
+38 044 202 1588

04.09.2023 № 3/07/4/28171
На № _____ від _____

Директору
Комунального підприємства з питань
будівництва житлових будинків
«ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»
Олександрю Акімову

вул. Володимирська, 42
м. Київ, 01601

Про облік електроенергії

На Ваш запит повідомляємо, що ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не має заперечень щодо виконання проектної документації підключення протирадіаційного укриття у ДНЗ №741 за адресою просп. Бажана Миколи, 7-Є; у ДНЗ №149 за адресою вул. Вишняківська, 12-Б та ЗСШ №174 за адресою вул. Героїв Севастополя, 43.


Зауважуємо, що відповідно до п. 4.5.7 Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, якщо за однією адресою відбувається виділ частки майна (приміщення) співвласників із спільної сумісної власності, внаслідок чого кожен із співвласників набуває права власності на окрему частку такого майна, перерозподіл потужності між власниками не потребує розробки та видачі технічних умов, якщо не збільшується величина сумарної приєднаної потужності об'єкта архітектури та/або не змінюється категорія надійності електропостачання електроустановки.

У цьому випадку роботи, що забезпечують перерозподіл потужності та облік електричної енергії, здійснюються ОСР після внесення кожним із власників (співвласників) плати за монтаж (демонтаж) додаткових елементів мережі та встановлення окремих вузлів обліку».

Разом з цим, у випадку збільшення потужності об'єкта архітектури необхідно отримувати нові ТУ на весь об'єкт.

Начальник центру по роботі
з комерційними втратами


Д.І. Корніленков


Лук'яненко

