



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У м. КИЄВІ
ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Преображенська 25, м. Київ, 03110,

тел.: 275-00-35, факс: 520-18-49

E-mail: kyivvodgosp@ukr.net

07.06.2018 № 01-12/421

**Директору ТОВ «Гостомель
Резиденс»**

Гарбузюку А.І.

08289, Київська область,

м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Богдана
Хмельницького, 1-3

Надання рекомендацій

Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області (Київводресурсів) розглянуло звернення ТОВ «Гостомель Резиденс» стосовно надання технічних рекомендацій щодо визначення точки скиду умовно очищених дощових стоків у водний об'єкт від території житлової забудови по вул. Б. Хмельницького 1-«3» м. Ірпінь, смт. Гостомель Київської області та повідомляє наступне.

Відповідно ДБН 360-95**, відведення дощових та талих снігових вод проектними рішеннями пропонується здійснювати закритою самопливною системою дощової каналізації, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку (перші 20 хв. дощу) на локальні очисні споруди дощової каналізації, які проектується, відповідно до вимог ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н Б.2.5.-71:2013 та ДСТУ 3013-95. Очищені та умовно чисті води від очисних споруд в обсязі 46,26 л/с або 747,26 м³/доб пропонується скидати у відкриту водойму, яка утворилась на місці колишнього кар'єру.

Київводресурсів вважає за можливе розроблення проектної документації на відведення дощових стоків з точкою скиду умовно очищених дощових вод у відкриту штучну водойму (відповідно картографічних матеріалів) при виконанні наступних технічних рекомендацій:

1. Проект будівництва локальних очисних споруд дощової каналізації розробити відповідно вимог законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону навколишнього природного середовища», Водного та Земельного кодексів України, Державних будівельних норм та інших нормативних документів;
- замовнику отримати містобудівні умови та обмеження, а також інші вихідні дані для проектування;
- забезпечити розташування локальних очисних споруд дощових стоків за межами земель водного фонду;

- забезпечити достатній водообмін у ставі за рахунок р. Рокач;
 - показники якості очищених дощових вод довести до нормативів для водних об'єктів рибогосподарського призначення;
 - місце скиду умовно-очищених дощових вод облаштувати залізобетонним оголовком, закріпити укоси водоприймача з/б плитами для уникнення розмиву ґрунту, проектні рішення даного вузлу відобразити на кресленні;
 - поряд з точкою скиду очищених вод передбачити облаштування місця для забору проб води, з метою здійснення спостережень за їх якісним станом;
 - проектну документацію погодити в установленому порядку.
2. В місті проектного скиду очищених вод провести аналіз якісного стану води у водоймі для визначення її фонових забруднень на час проектування.
 3. Розробити проект нормативів гранично допустимих концентрацій забруднених речовин відповідно вимог ст. 70 Водного кодексу України.
 4. До виконання будівельних робіт приступити після отримання необхідних дозвільних документів.
 5. Термін дії технічних рекомендацій 2 роки.

Начальник Київводресурсів



М. Урупа