



ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

шосе Скавирське, 6, с. Станишівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12430, тел. (0412) 438546,
E-mail: zhodkl@gmail.com, web://http://zhodkl.zt.gov.ua, код ЄДРПОУ 02774119

29.08.2023 N 01.6-1390

На N 03.1-2605 від 14.08.2023

Директору
Департаменту регіонального
розвитку Житомирської
обласної державної адміністрації
Івнн ХОМЕНКО

На Ваш лист щодо розрахунку обладнання ІТП інформую, що тиск прямої та зворотної мережевої води на вході на територію КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» становить: 3 – 3,5 бар.

Директор

Юрій ДОВГОПОЛІЙ

Когут 43-82-90

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Отримано

30 08 23



ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

вул. Сквирське, 6, с. Станішівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12430, тел. (0412) 438546, E-mail: zhodkl@gmail.com, web://http://zhodkl.zt.gov.ua, код ЄДРПОУ 02774119

25.07.2023 N 01.0-1183

На N 031-2330 від 24.07.2023

Директору департаменту
регіонального розвитку
Житомирської обласної
державної адміністрації
Інні ХОМЕНКО

На Ваш лист-запит щодо розрахунку теплового навантаження котельні повідомляю: Станом на 24.07.2023 тепло та гаряче водопостачання КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» забезпечує котел КВм -1,75 МВт на альтернативному виді палива (щепи). Як резервні на балансі лікарні рахуються додатково два водогрійні газові котли: «ВК-32» КСВа-2.5Гс; «ВК-32» КСВа-1.25Гн, та паровий газовий котел Є-1,0-0,9 Г-3.

Директор

Корут 43-82-90

Юрій ДОВГОПОЛІЙ

Україна		
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ		
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ		
Роздані їм:	отримано	
25	07	23