

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»



01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р UA39305749000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, ЄДРПОУ 03327664

№ 13588

від 30.12.2021

ТОВ "Автомобільна компанія
"Сервісавтотрейдинг"

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №13588
(замість ТУ-№ 13588 від 05.11.2018)
на водопостачання об'єкта

1. Адреса: між вул. Якова Качури та вул. Миру

2. Назва: "Будівництво складського комплексу"

3. Кількість води: **156,2** м³/добу, **8,41** л/сек, додатково м³/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **58,77** м³/добу, на виробничі потреби **70,98** (в т.ч. їдальня - **24,85**; холодильний центр - **42,0**; котельня - **4,13**) м³/добу, на полив **26,45** м³/добу.

4. На пожежогасіння: внутрішнє **20,8** л/сек., зовнішнє **50,0** л/сек., автоматичне **136,8** (резервуар) л/сек.

5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі Д=600мм по вул. Проектна.

Виконати:

- реконструкцію камери в частині заміни плити перекриття і люків та водопровідного вузла з заміною засувки з демонтажною вставкою Д=600мм на водоводі Д=1400мм на розі вул. Проектна та вул. Якова Качури;

- реконструкцію камери в частині заміни плити перекриття і люків та водопровідного вузла з заміною засувки з демонтажною вставкою Д=600мм, Д=150мм (випуск) за адресою: вул. Проектна, 3;

- реконструкцію камери в частині заміни плити перекриття і люків та водопровідного вузла з заміною засувки з демонтажною вставкою Д=600мм, пожежного гідранта та засувки до нього Д=100мм за адресою: вул. Проектна, 7.

Для автоматичного пожежогасіння передбачити комплекс споруд з резервуарами по розрахунку.

Для забезпечення витрат води на зовнішнє пожежогасіння, передбачити необхідну кількість пожежних гідрантів для об'єкта, відповідно до вимог ДБН В.2.5-74.2013.

На вводі на об'єкт, перед вузлом обліку спожитої води, влаштувати регулятор тиску води.

6. Тиск в місці підключення: **від 2.5 до 7.0 атм.**

7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.

8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9. Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

10. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

11. Проект водопостачання рекомендуємо виконати згідно з вимогами:
-ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

-ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво»;

-Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

-Методологічних вимог розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.

12. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

13. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК “Київводоканал”.

14. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ „АК “Київводоканал” додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

15. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК “Київводоканал”.

16. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК “Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

17. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах водопостачання, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор


С.Крушановський

Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку


С.Горкуценко

Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства


В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації

О.Непочатов

Провідний інженер сектору інженерного
забезпечення Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації


Є.Сінгасва