

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**



01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а,тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/пUA393057490000002600030998102 ват «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, єДРПОУ03327664

№13554 від 30.12.2021

**ТОВ "Автомобільна компанія
"Сервісавтотрейдінг"**

Дійсні два роки

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №13554
(замість ТУ-№13554 від 05.11.2018)
на каналізування об'єкта**

1.Адреса: між вул. Якова Качури та вул. Миру

2.Назва: "Будівництво складського комплексу"

3.Стічні води в кількості: **84,95** м³/добу, **8,41** л/сек., в т.ч. додатково м³/добу, (в т.ч. господарчо-побутових **58,77** м³/добу; виробничих – **26,18** (в т.ч. ї дальня - **24,85**; котельня - **1,33**) м³/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до каналізаційної мережі D=150мм по вул. Якова Качури після її будівництва та здачі в експлуатацію (Замовник - Святошинська РДА) перевіривши її пропускну спроможність на додатковий обсяг стічних вод або до каналізаційної мережі D=200мм по вул. Миру від будинку № 26 при умові її перекладання зі збільшенням діаметру від місця підключення до підключення (до цієї мережі) будинку № 19-а.

Виконати реконструкцію камери в частині виконання заходів по антикорозійному захисту її конструкцій із застосуванням полімерних матеріалів (влаштування поліетиленових вставок) з заміною сходових скоб, плити перекриття та люка на каналізаційному колекторі D=800мм по вул. Якутська в місці приєднання до нього колектора D=1200мм та реконструкцію 14-ти колодязів на колекторі D=800мм по вул. Якутська в частині заміни плит перекриття, люків, сходових скоб з виконанням заходів по антикорозійному захисту їх конструкцій із застосуванням полімерних матеріалів, починаючи від вищезгаданої камери в бік вул. Пшенична.

4.Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6.При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ,,АК“Київводоканал”.

7.Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

8.Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

9.Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

10.Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11.Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12.При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ,,АК“Київводоканал”.

13.Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаній у даних технічних умовах.

14.Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ,,АК“Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ,,АК“Київводоканал”.

* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15.Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ,,АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16.Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ,,АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна,16).

17.Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах каналізації, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

серія ТУ № 016709

**Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку**

**Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
каналізаційного господарства**

Директор Розрахункового департаменту

**Начальник Управління видачі ТУ та
розділення проектної документації**

**Провідний інженер сектору інженерного
забезпечення Управління видачі ТУ
та розділення проектної документації**



С.Горкуценко

Ю.Мазур

В.Люлін

О.Непочатов

Є.Сінгаєва