

ДОГОВІР № 0050489921

про тимчасове приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання

м. Дніпро
(місце укладання)

12.06.2023
(дата)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Виконавець послуг, ОСР), яке діє на підставі ліцензії, отриманої на виконання норм Законів України «Про ринок електричної енергії», «Про ліцензування видів господарської діяльності», рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії та дата набуття права на провадження ліцензованої діяльності Оператора системи розподілу наведені в Ліцензійному реєстрі, що розміщений на офіційному сайті НКРЕКП за посиланням: <http://www.nerc.gov.ua/> в особі представника АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Лоби Олександра Васильовича, який (-а) діє на підставі довіреності № 78/2023 від 06.03.2023р., з однієї сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю "Емвострой" в особі директора Семеніхіна Вадима Володимировича, який (-а) діє на підставі статуту (далі - Суб'єкт господарювання) з другої сторони та Фізична-особа Уріх Євген Йосипович (далі - Замовник), який (-а) діє на підставі паспорта АК 260049, з третьої сторони, (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей договір про тимчасове приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання (далі – Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема вимог Постанови НКРЕКП №352 від 26.03.2022 р. Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану (далі – Порядок).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж Суб'єкта господарювання тимчасово приєднується об'єкт:

земельна ділянка кад. № 1221486200:09:001:0373

1.2. Місце розташування об'єкта Замовника:

Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, с-ще Дослідне, земельна ділянка кад. № 1221486200:09:001:0373

1.3. Місце (точка) забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється:

І СШ-0,4кВ ТП-5046 ТОВ "Емвострой"

1.4. Точка тимчасового приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється:

І СШ-0,4кВ ТП-5046 ТОВ "Емвострой"

1.5. Тип тимчасового приєднання об'єкта Замовника - приєднання об'єкта Замовника до електричних мереж Суб'єкта господарювання.

1.6. Основні технічні характеристики приєднання:

1.6.1. Величина потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання): 50,0кВт (в рахунок тимчасового зменшення величини дозволеної потужності Товариство з обмеженою відповідальністю "Емвострой" за умови внесення змін до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на підставі технічних вимог Товариство з обмеженою

1.6.2. Категорія надійності електропостачання: І - __кВт; ІІ - __кВт; ІІІ - 50,0кВт.

1.6.3. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності та буде становити: 0,4кВ.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець послуг та Суб'єкт господарювання забезпечують надання послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж Суб'єкта господарювання на умовах цього Договору.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Надати Замовнику Технічні умови тимчасового приєднання.

3.1.2. У технічних умовах про тимчасове приєднання врахувати технічні умови та технічні вимоги Суб'єкта господарювання щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб'єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності.

3.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:

3.2.1. Внести зміни до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії в частині тимчасового зменшення величини дозволеної потужності одночасно з укладенням цього Договору.

3.2.2. Спільно із Замовником забезпечити виконання будівництва електроустановок від точки приєднання до місця розташування об'єкта замовника, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

3.2.3. Повідомити разом із Замовником Виконавця послуг про завершення будівництва та підключення об'єкта (електроустановок) Замовника.

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Спільно із Суб'єктом господарювання забезпечити виконання будівництва електроустановок від точки приєднання до місця розташування об'єкта замовника, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

3.3.2. Повідомити разом із Суб'єктом господарювання Виконавця послуг про завершення будівництва та підключення об'єкта (електроустановок) Замовника.

3.3.3. Надати Виконавцю послуг не пізніше наступного календарного дня після підписання сторонами акта надання послуги з тимчасового приєднання, заяву про оформлення паспорта точки розподілу та гарантійний лист щодо дотримання вимог нормативно-технічних документів стосовно безпечної організації експлуатації змонтованих електроустановок, наказ про призначення особи відповідальної за експлуатацію електроустановок (для юридичних осіб у випадках, визначених нормативно-технічними документами).

3.4. Виконавець послуг має право:

3.4.1. Контролювати, у тому числі шляхом письмових запитів до Замовника, Суб'єкта господарювання, виконання ним/ними зобов'язань щодо будівництва електричних мереж від точки тимчасового приєднання до об'єкта Замовника, хід виконання робіт, пов'язаних із наданням послуги з тимчасового приєднання.

3.4.2. У разі неналежного виконання Замовником чи Суб'єктом господарювання умов цього Договору призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником та Суб'єктом господарювання відповідних умов цього Договору.

3.5. Замовник має право:

3.5.1. Подавати Виконавцю звернення, скарги, претензії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді.

4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку неналежного виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

4.2. Суб'єкт господарювання несе відповідальність за недотримання змісту, необґрунтованість виданих технічних вимог.

4.3. Виконавець послуг несе відповідальність за недотримання змісту, необґрунтованість виданих Технічних умов тимчасового приєднання.

5. Надання послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж Суб'єкта господарювання

- 5.1. Факт надання послуги з тимчасового приєднання підтверджується наданим актом надання послуги з тимчасового приєднання, який підписується Виконавцем послуг, Суб'єктом господарювання та Замовником.
- 5.2. Акти про надання послуги з тимчасового приєднання надаються для підписання Виконавцю послуг Замовником та Суб'єктом господарювання не пізніше ніж на третій робочий день після завершення будівельно-монтажних робіт та/або подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника.

6. Порядок вирішення спорів

- 6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Строк Договору

- 7.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання його трьома Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
- 7.2. Цей Договір може бути змінено або розірвано за ініціативою будь-якої Сторони у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 7.3. Строк цього Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 7.4. Цей Договір може бути розірвано у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань.

8. Інші умови Договору

- 8.1. Виконавець послуг підписує цей Договір та додатки до нього та передає їх для розгляду та підписання Замовником.
- 8.2. Замовник зобов'язаний розглянути запропонований проект Договору, підписати його зі своєї сторони і організувати підписання зі сторони Суб'єкта господарювання та повернути Виконавцю послуг протягом 20 календарних днів від дати його отримання.
- 8.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються Сторонами письмово та підписуються уповноваженими представниками Сторін.
- 8.4. Цей Договір може бути змінений у разі внесення змін або скасування Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану.
- 8.5. Врегулювання питань обґрунтованості вимог Технічних умов тимчасового приєднання, виданих Виконавцем послуг та технічних вимог виданих Суб'єктом господарювання, та їх відповідності нормативно-правовим актам під час виконання цього Договору здійснюється Державною інспекцією енергетичного нагляду України згідно зі статтею 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» та п.11 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану.
- 8.6. Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Договору мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №310.
- 8.7. Сторони мають письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

8.8. Невід'ємною частиною договору є Додаток: Технічні умови тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок.

9. Реквізити сторін

Виконавець послуг, ОСР:

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

49107 м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22

IBAN UA56334851000000002600848089

АТ «ПУМБ»

Код ЄДРПОУ 23359034

НН № 233590304026, свідоцтво № 200054757

E-mail: GudzulaVV@dtek.com

Контактний телефон: 0990009341

Підпис

12.06.2023



О.В. Лоба

П.І.Б.

Замовник:

Фізична-особа Уріх Євген

Йосипович

49000, Дніпропетровська обл.,

Дніпровський р-н, м. Дніпро, вул.

ПІН 1735601756

тел. +38(067) 793-92-87

email: energolux@i.ua

Підпис

Є.Й. Уріх

П.І.Б.

Суб'єкт господарювання:

Товариство з обмеженою

м. Дніпро, вул. Повітрофлотська, буд.2

ЄДРПОУ 34718049



В.В.Семеніхін

П.І.Б.

Підпис код 34718049

Акт № 07062023/1
про розміщення об'єкту відносно охоронної зони електромереж

1. Дані про об'єкт:

Замовник (власник об'єкту)	ФО Уріх Є.Й.
Місце розташування об'єкту	Дніпро, з/д кад № 1221486200:09:001:0373
Призначення об'єкту згідно наданих документів	Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Інші дані	380503428111

2. Дані про електроустановку:

Диспетчерське найменування ПЛ (КЛ, ТП)	Клас напруги	Прогін опор (для ПЛ)	Охоронна зона згідно Правил охорони електричних мереж, м
ПЛ-35кВ Л514	35кВ	21-22-23	15

3. Дата проведення вимірів: 07.06.2023

4. Графічні матеріали:





5. Відстань від об'єкту (найближчої точки будівлі) до проекції крайнього проводу ПЛ (крайнього кабелю КЛ, огороження ПС, будівлі ТП): 0 м.

6. Виміри виконані із застосуванням наступного обладнання:

Лазерний далекомір Bosch Professional DLE 70.

7. Висновок щодо порушення ПЕОМ на час складання акту (у разі фактичного знаходження об'єкту в охоронній зоні на час огляду): Ні

8. Висновок щодо можливого порушення ПЕОМ в подальшому (у разі наміру побудови або розташування земельної ділянки в охоронній зоні): Так

9. Дата складання акту: 07.06.2023

10. Виміри проводили:

Інженер з експлуатації ЦРЕРМ

Гречка С.І.

11. Узгоджено:

Провідний інженер ДЕВМ ЦП ЦРЕЛ

Поєдинок Д.В.

12. Замовник (власник об'єкту)

(Підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

**Щодо рекомендацій з організації
розрахункового обліку**

Для організації розрахункових засобів обліку електроенергії електроустановок об'єкту Торгівельний комплекс ФО Уріх Є.Й. (Рдоз.= 50 кВт, U= 0,4 кВ, III кат.), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Дослідне, вул. Авіаторів, 1-Ч, земельна ділянка кад.№1221486200:09:001:0373, необхідно виконати наступні технічні рекомендації:

1. Розрахунковий облік електроенергії організувати в РП-0,4 кВ ТП-5046 10/0,4 кВ ТОВ «ЕВМОСТРОЙ», на лінії, таким чином, щоб була забезпечена можливість доступу до нього для цілей контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також візуального зчитування результатів вимірювання з лічильника без застосування спеціальних засобів та інструментів.

2. В розрахунковій точці обліку встановити лічильник, який враховує активну та реактивну електроенергію в двох напрямках з класом точності не нижче 1,0, та має цифровий інтерфейс передачі даних для роботи у складі діючої автоматизованої системи ЛУЗОД ТОВ «ЕВМОСТРОЙ».

В якості розрахункового лічильника АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» рекомендує застосувати лічильник, який відповідає технічним характеристикам, розміщеним на офіційному веб-сайті АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Тип та модифікацію лічильника узгодити на стадії проектування.


Лічильник та дообліковий автоматичний вимикач встановити в окремій шафі обліку, яка передбачає відповідне пломбування. Місце встановлення шафи обліку та її конструкцію узгодити на стадії проектування.

3. Передбачити встановлення дооблікового автоматичного вимикача з $I_n = 83$ А. Вибір номіналу ввідного автоматичного вимикача підтвердити розрахунком в проекті.

4. Проектом передбачити технічні заходи з можливістю опломбування щодо захисту від несанкціонованого підключення до мереж оператора системи розподілу та щодо захисту від несанкціонованого доступу до струмоведучих ланцюгів схеми обліку, розташованих до засобів обліку, лічильника, ввідного автоматичного вимикача з метою унеможливлення його самовільної заміни на вимикач більшого номіналу. Схему місць пломбування вказати в проекті.

5. Технічне завдання та робочий проект з організації розрахункових засобів обліку електричної енергії узгодити з АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

**Менеджер центру
по роботі з комерційними втратами**



О.В. Тимофєенко

Виконавець: Березняк О.О.
Головний фахівець
центру по роботі з комерційними втратами
+38-056-373-57-67





**ДТЕК Дніпровські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
шосе Запорізьке, 22
м. Дніпро, 49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

№ _____
На № _____ від _____

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

№ ПТП 014862 120623 1 03 79 7 000000 1

Додаток №1
до договору про тимчасове
приєднання до електричних мереж
від 12.06.2023 року
№ 0050489921

Дата видачі 12.06.2023 року

земельна ділянка кад. № 1221486200:09:001:0373 / Фізична-особа Уріх Євген Йосипович

(назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника:

Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, с-ще Дослідне, земельна ділянка кад. № 1221486200:09:001:0373

Функціональне призначення об'єкта:

використання земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

- кВт

I категорія _____ кВт

II категорія _____ кВт

III категорія **- кВт**

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності (додаткова потужність 50,0кВт 380В III категорії – в рахунок тимчасового зменшення дозволеної потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів ТОВ "Емвострой", що не перевищує 20кВ (62Z1240963288467, 62Z1338746762695) за умови внесення змін до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на підставі технічних умов Товариство з обмеженою відповідальністю "Емвострой" 23/115 від 19.05.2023р):

I категорія **- кВт**

II категорія **- кВт**

III категорія **50,0 кВт**

**ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА
МЕЖІ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)**

4.1 Тимчасове джерело електропостачання:

Не передбачено

4.2 Тимчасова точка забезпечення потужності:

Не передбачено

4.3 Тимчасова точка приєднання: **Не передбачено**

4.4 Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

Не передбачено.

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

Не передбачено.

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

Не передбачено.

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Не передбачено.

6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

Не передбачено.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

Не передбачено.

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

Не передбачено.

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

Не передбачено.

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельномонтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ з/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	ПДВ, тис. грн	Всього, вартість, тис. грн (з ПДВ)
1	2	3	4	5
	-----	-----	-----	-----

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ

8.1 Тимчасове джерело електропостачання

Не передбачено

8.2. Тимчасова точка забезпечення потужності (точка приєднання)

Не передбачено

8.3. Тимчасова точка приєднання

Не передбачено

8.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

9. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

9.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

Не передбачено.

9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

Не передбачено.

9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

Не передбачено.

9.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Не передбачено.

10. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

передбачено.

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ В МЕРЕЖАХ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

11.1 Суб'єкт господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю "Емвострой", м. Дніпро, вул. Повітрофлотська, буд.2, ЄДРПОУ 34718049

(назва, місце розташування, код ЄДРПОУ)

11.2 Тимчасове джерело електропостачання:

ПС 35/10 "Комунальна" Ф-6, Ф-3 РП-6кВ ТП-881 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ТП-5046 РП-0,4кВ ТОВ "Емвострой"

11.3. Тимчасова точка приєднання:

І СШ-0,4кВ ТП-5046 ТОВ "Емвострой"

Напруга в точці приєднання: 0,4кВ

11.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

12. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

12.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

12.1.1. Організація ВРП-0,4кВ об'єкту з урахуванням величини потужності 50,0кВт 380В III категорії надійності електропостачання, що приєднується.

12.1.2. Монтаж ЛЕП-0,4 кВ від існуючого лінійного автоматичного вимикача в РП-0,4 ТП-5046 ТОВ "Емвострой" до земельної ділянки Замовника відповідно до технічних вимог 23/115 від 19.05.2023р. наданих ТОВ "Емвострой" доданих Замовником до заяви про тимчасове приєднання.

12.1.3. Монтаж шафи розрахункового обліку електричної енергії РП-0,4 кВ ТП-5046 ТОВ "Емвострой".

12.1.4. Встановлення в шафі обліку трифазного дооблікового автоматичного вимикача з номінальним струмом 83А з можливістю пломбування.

12.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: Захист та автоматику, захист від коротких замикань та перевантажень виконати на базі діючої нормативно-технічної документації та згідно положень «Правил улаштування електроустановок».

12.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати додатково.

12.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

12.4.1. У зв'язку з проходженням по території земельної ділянки Замовника кад. № 1221486200:09:001:0373 ПЛ-35 кВ Л-514 в прогоні опор №№ 21-22-23 (відстань від об'єкту (найближчої точки будівлі) до проекції крайнього проводу ПЛ-35 кВ (крайнього кабелю КЛ, огороження ПС, будівлі ТП) ОСР до земельної ділянки -0 м) передбачити заходи з дотримання охоронних зон електромереж. Виконати технічні заходи щодо забезпечення збереження охоронної зони ПЛ-35 кВ Л-514 в прогоні опор №№ 21-22-23 уздовж повітряної лінії електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань 15 м. У разі необхідності перенесення ПЛ-35 кВ, Замовник має право звернутися до АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про перенесення електромереж та інших об'єктів електроенергетики для укладення договору про надання послуг з перенесення об'єктів електроенергетики та отримання технічних вимог. Підключення об'єкту можливе у разі дотримання вимог ПОЕМ

12.4.2. Заземлення і захисні заходи з безпеки електроустановок виконати відповідно до вимог «Правил улаштування електроустановок» і вимог Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних електроустановок. НПАОП 40.1-1.32.01 (ДНАОП 0.00-1.32-01).

12.4.3. Приєднання електроустановок Замовника здійснюється за умови дотримання обмежень, що встановлені статтею 27 Закону України «Про ринок електричної енергії», статтею 32 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» та «Правилами охорони електричних мереж»

12.4.4. Замовник зобов'язаний дотримуватись вимог ПОЕМ та Умов проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж.

12.4.5. Забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв виконувати будь-які дії (перелік яких наведений у п.п.12,13 та п.14 ПОЕМ), що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки.

12.4.6. У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, без отримання дозволу оператора систем розподілу, у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника, забороняється виконувати дії, перелік яких наведений у п.25 ПОЕМ.

13. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

13.1. Відповідно до умов ОСР/постачальника послуги комерційного обліку електричної енергії. Рекомендації щодо улаштування вузла обліку електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з урахуванням розділу 1.5 ПУЕ, розділу V та розділу VI Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311 (зі змінами), розділу 11 ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення». конкретні технічні рекомендації з організації розрахункового обліку електроенергії розташовані на сайті ОСР за посиланням <https://www.dtek->

13.2. До початку виконання будівельно-монтажних робіт проекту документацію на зовнішнє електрозабезпечення електроустановок об'єкта Замовника погодити з Товариство з обмеженою відповідальністю "Емвострой" на відповідність технічним вимогам та/або вихідним даним, після чого надати на узгодження до АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання:

на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу): **Не передбачено;**

яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу: **Не передбачено;**

в мережах суб'єкта господарювання: **Погоджено.**

Виконавець послуг, ОСР:

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

49107 м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22

IBAN UA563348510000000002600848089

АТ «ПУМБ»

Код ЄДРПОУ 23359034

НН № 233590304026, свідоцтво № 200054757

E-mail: GudzulaVV@dtek.com

Контактний телефон: 0990009341

12.06.2023



В.В. Лоба

Замовник:

Фізична-особа Уріх Євген Йосипович

49000, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 28, кв.

ПІН 1735601756

тел. +38(067) 793-92-87

email: energolux@i.ua

Є.Й. Уріх

Суб'єкт господарювання:

Товариство з обмеженою

м. Дніпро, вул. Повітрофлотська, буд.2

ЄДРПОУ 34718049



В.В. Семеніхін

Примітка: Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

в.шк.



ДТЕК Дніпровські
Електромережі

Оператор системи
розподілу

№ _____
На № _____ від _____

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
шосе Запорізьке, 22
м. Дніпро, 49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

12.06.2023 № 28168/1001

Фізична-особа Уріх Євген Йосипович

49000, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м.
Дніпро, вул. Воскресенська, б. 28, кв. 20

ПІН 1735601756

+38(067) 793-92-87

email: energolux@i.ua

Про розгляд заяви про тимчасове приєднання

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі - ОСР, Товариство) надає Вам Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж від 12.06.2023 № 0050489921 (далі - Договір) з додатками, що були підготовлені на підставі Заяви про тимчасове приєднання від 03.06.2023р. № 000982166268.

У відповідності до норм ст.ст. 643, 645 Цивільного кодексу України, Вам необхідно **протягом 20 календарних днів з дати направлення ОСР даного листа з додатками** (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією):

1. Розглянути зазначений Договір та додатки до нього та у разі згоди з його умовами підписати два примірники договору про тимчасове приєднання до електричних мереж з технічними умовами тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок зі своєї сторони, зі сторони Товариство з обмеженою відповідальністю "Емвострой".

2. Надати Оператору системи розподілу (викласти в особистому кабінеті або повернути до центру обслуговування клієнтів) по одному примірнику договору та технічних умов тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок. Інформацію про адреси відкритих офісів центрів обслуговування клієнтів Ви можете дізнатись на сайті Оператора системи розподілу за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/service-centers>.

3. Інформувати електронною поштою на адресу про підписання документів та розміщення в особистому кабінеті.

Звертаємо Вашу увагу на те, що нормами ст.645 Цивільного кодексу України встановлено, якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію, звільняється від відповідних зобов'язань.

Одночасно з цим повідомляємо, у зв'язку з обранням Вами точки приєднання від абонентських мереж, Вам необхідно виконати будівельно-монтажні роботи, згідно отриманих технічних умов, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

Після виконання будівельно-монтажних робіт Вам необхідно, згідно з умовами Договору, звернутися до Товариства, з відповідним листом та повідомити про завершення виконання таких робіт та надати заяву про оформлення паспорта точки розподілу для укладення тимчасового договору споживача про надання послуг розподілу.

Додатково зазначаємо, що згідно пункту 21 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженим постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року №352, протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №310.

Інформуємо також про необхідність внесення змін у договір з розподілу щодо земельної ділянки 1221486200:09:001:0018 за адресою Дніпровський р-н, с-ще Дослідне, вулиця Авіаторів,14, яка фактично вже розділена.

У разі виникнення питань рекомендуємо звертатися до кол-центру АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за наступними номерами телефонів: 056-790-99-00, 066-790-99-00, 067-790-99-00, де заявка буде прийнята для опрацювання та надана актуальна інформація.

Додатки:

1. Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж суб'єкту господарювання від 12.06.2023р. № 0050489921 з додатками.
3. Акт про розміщення об'єкту відносно охоронної зони електромереж.
4. Додаток № 1 до Акту № 000982166268 про розміщення об'єкту відносно охоронної зони електромереж

Представник
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»




О.В. Лоба

Ознайомлений із термінами повернення підписаних примірників та необхідністю приведення тимчасового приєднання до Кодексу систем розподілу після припинення воєнного стану.

Замовник

"___" _____ 2023 р.



Є.Й. Уріх

Підготовлено: Провідний фахівець відділу з технічних приєднань

Менеджер департаменту з розвитку мереж та технічних приєднань Гудзула Володимир Валерійович, тел. 0990009341 (Viber, Telegram)