



УКРАЇНА

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ»  
МЕРЕФ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Дніпровська, 213, м. Мерефа, Харківський район, Харківська область, 62472  
телефон/факс: (096) 272-98-10, E-mail: vodokanal\_merefa@ukr.net, Код ЄДРПОУ 43417659

---

№ \_\_\_\_\_ від 19.04.2023р.

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

**від «19» квітня 2023 року**

На приєднання до централізованого водопостачання в зв'язку зі

збільшення обсягу водопостачання для магазину

м. Мерефа

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ**

1. Замовник: ТОВ «АТБ-маркет»
2. Об'єкт водопостачання: нежитлова окремо стояча будівля загальною площею 1397,42 кв.м. під магазин.
3. Місце знаходження об'єкта водопостачання: м. Мерефа, вул. Дніпровська, 230.
4. Вид будівництва: збільшення обсягу водопостачання.
5. Проектна організація: на вибір замовника.

**УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ**

1. Додатковий обсяг водоспоживання:

а) на господарські потреби в об'ємі- 3,5 м<sup>3</sup>/добу;

б) на протипожежні:

- зовнішнє пожежогасіння передбачити згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

- внутрішнє пожежогасіння передбачити згідно ДБН В.2.5-64:2014 «Внутрішній водопровід і каналізація».

Відпуск води проводиться цілодобово.

2. Вода, що подається відповідас нормативним вимогам питної води відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

3. Водопостачання об'єкту виконати на існуючому водопровідному вводу в будівлю по вул. 5 Вересня.

4. Водопровідна мережа: існуючий водопровідний ввід Д-50 мм.

5. Для організації обліку води розробити проектно-технічну документацію та передбачити вузли комерційного та розподільчого обліку витрат води з засобами обліку розрахункового калібру, які відповідають ДСТУ EN14154-1 ( узгоджені з КП «Водоканал» Мереф'янської міської ради»). в доступному для обслуговування приміщенні з надійною гідроізоляцією, освітленням, температурою повітря не нижче +5°C ( відповідно до розділу 13 ДБН В.2.5-64:2014 «Внутрішній водопровід і каналізація»).

## 6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

а) Проектно-технічну документацію на водопостачання замовити в спеціалізованій проектній організації , з урахуванням протипожежних, санітарно-гігієнічних і природоохоронних вимог, діючих на території України.

б) Всі роботи виконуються за рахунок коштів замовника.

7. Укласти **додаткову угоду до договору № 3 від 01.06. 2020 року** про надання послуг з централізованого водопостачання з КП «Водоканал» Мереф'янської міської ради за адресою: м. Мерефа, вул. Дніпровська, 213 ( тел. 050 143 15 66) у встановленому порядку.

Точка розмежування балансової належності - перший фланець засувки у водопровідному колодязі на водопровідному вводі від міської водопровідної мережі.

Додатковий відпуск води на господарсько-питні потреби в об'ємі 3,5 м3/добу, буде можливий після виконання даних технічних умов.

Директор КП «Водоканал»  
Мереф'янської міської ради



О.В.Сидора