



Україна

Комунальне підприємство «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

№ 2 від «18» 04 2023р.

на присьднання

об'єкта «Нове будівництво готельного комплексу з апартаментами сімейного типу, громадськими приміщеннями та спортивним закладом за адресою: Черкаська область, Черкаська територіальна громада, м. Черкаси, вул. 30 річчя Перемоги, 69»

(найменування об'єкта будівництва)

до центральних систем мереж зливної каналізації м. Черкаси

(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «PI CITY»
2. Найменування об'єкта будівництва – «Нове будівництво готельного комплексу з апартаментами сімейного типу, громадськими приміщеннями та спортивним закладом за адресою: Черкаська область, Черкаська територіальна громада, м. Черкаси, вул. 30 річчя Перемоги, 69»
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва – м. Черкаси, вул. 30 річчя Перемоги, 69
4. Вид будівництва(нове будівництво, реконструкція тощо) – нове будівництво
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. ГАПа/ГППа, серія і номер кваліфікаційного сертифіката) - ФОП Пилипенко Д.С., м. Черкаси, вул. Смілянська, 2 оф. 35, тел. +380979260860, ГІП Пилипенко Денис Сергійович, сертифікат серія АР №011661
6. Необхідна кількість очисних споруд: - 1
7. Тип очисних споруд – - локальні очисні споруди (у складі сепаратор)
8. Показники зливових вод: - зливі води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 і Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених

Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованих у Мініюсті України 26 квітня 2002 року за №403/6691 та місцевими правилами приймання м. Черкаси.

9. Водозбірна площа – 20000,0 м², в т.ч.

Площа непроникних покриттів – 15545,0 м²

Площа ґрунтових поверхонь – 4455 м²

10. Середньорічний об'єм поверхневих вод – 5005,0 м³/рік, в т.ч.

Середньорічний об'єм дощових вод – 1400,0 м³/рік

Середньорічний об'єм снігових вод – 3372,0 м³/рік

Середньорічний об'єм поливально-мийних вод – 233,00 м³/рік

11. Місце приєднання випуску системи зливової каналізації до комунальної межі зливової каналізації з підключенням до мережі зливової каналізації Ø1200мм по пр. Перемоги

12. Точка розподілу – точка врізки в міську мережу зливової каналізації.

13. Особливі умови:

1. Передбачити будівництво ділянки зливого колектора закритого типу до точки підключення в колектор зливових вод по пр. Перемоги,

2. При будівництві застосовувати зливоприймальні колодязі з антивандальними люками та зливоприймачами.

3. Будівництво та приймання споруд в експлуатацію здійснюється згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №461 (із змінами).

(необхідність обладнання вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками локальних очисних споруд тощо на території, обладнання контрольних колодязів тощо)

14. Технічні проекти на відведення зливових вод мережами зливової каналізації об'єкта у двох примірниках передається на погодження організації, яка видала технічні умови. Один примірник технічного проекту з нанесенням мереж зливової каналізації залишається в КП «ЧЕЛУАШ».

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта
(частина сьома статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)

Директор КП «ЧЕЛУАШ»

Григорій ЗАЇЧКО

