



Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛГА»  
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41

Р/р UA403005280000026003501367371 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, Код 23507629

Тел./Факс: 200-46-13

Від 27.07.2023 року

### Технічні умови № 1-27-07

*Щодо підключення водопостачання об'єкту «Нове будівництво комплексу логістичних промтоварних та продовольчих торгово-розподільних складів з адміністративно-господарськими будівлями та спорудами на земельній ділянці з к/н: 0520681000:01:001:0409»:*

Розрахункові загальні потреби у воді на технологічні та господарсько-питні та виробничі потреби складського комплексу об'єкта:

1) Розрахункові загальні потреби води на технологічні та господарсько-побутові потреби комплексу

- 12,25 м3/доба
- 3,73 м3/год
- 2,85 л/с

2) Потреби води на пожежогасіння внутрішнє (див. том 12 «Автоматичне водяне пожежогасіння. Внутрішній протипожежний водопровід»)

- 2х6,3 л/сек

3) Потреби води на пожежогасіння зовнішнє

- 30 л/сек

Витрата води для внутрішнього та зовнішнього пожежогасіння визначена для найбільшого пожежного відсіку складу №1а–  $V=141643,9$  м3, категорія за вибухо-пожежною та пожежною безпекою – «В», ступеня вогнестійкості II. Тривалість гасіння пожежі – 3 години, тривалість роботи внутрішніх пожежних кран-комплектів – 2 години.

Директор ТОВ «ОЛГА»



Молчанов С. В.