

Україна, 23700

Вінницька обл., м.Гайсин, в.І.Богуна, б.122

тел. (0234) 2-54-03

E-mail: uugai@voe.com.ua

р/р UA983020760000026001301039832

в Філії-Вінницьке обласне управління АТ

«Ощадбанк», м. Вінниця

ЄДРПОУ 00130694



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО

СО «Гайсинські ЕМ»

Бондар Микола Данилович

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Гараж

(назва об'єкта та повне найменування Замовника)

Додаток № 1 _____
до договору про тимчасове
приєднання до електричних мереж
від «14» 09. 2023 року
№ СО-58-1093

Дата видачі «__» _____ 20__ року

1. Місце розташування об'єкта Замовника: Гайсинський р-н, м.Гайсин, вул.1 Травня, 109-Г/5
Функціональне призначення об'єкта: Гараж.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії
– кВт:

I категорія	_____	кВт;
II категорія	_____	кВт;
III категорія	_____	кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 5 кВт (напруга приєднання 0,23 кВ):

I категорія	_____	кВт;
II категорія	_____	кВт;
III категорія	<u>5</u>	кВт.

4. ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦЬОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)

4.1. Тимчасове джерело електропостачання: ПС 110/35/10 кВ «Гайсин» по ф.№34
ЗТП-10/0,4 кВ(250/400 кВА)- №347 на балансі Гайсинської дільниці СО «Гайсинські ЕМ».

4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності: найближча опора ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-№347

4.3. Тимчасова точка приєднання:

на вихідних клеммах ввідного комутаційного апарату 0,23 кВ в ЗКО об'єкта.

4.4. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.