

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**



01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а,тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/рUA39305749000002600030998102 вАТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,МФО 305749, ЄДРПОУ03327664

№16019 від 09.03.2022

ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 11
"РАЙДУЖНИЙ"

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №16019
на каналізування об'єкта

- 1.Адреса: вул. Райдужна, 15
- 2.Назва: "Реконструкція будівлі універмагу № 11 "Райдужний" (літ. "А", літ. "Б") з прибудовою житлового будинку"
- 3.Стічні води в кількості: **130,1 м³/добу, 7,18 л/сек.**, в т.ч. додатково **122,25 м³/добу**, (в т.ч. господарчо-побутових **127,68** (в т.ч. універсам - **4,93**; паркінг - **0,98**) м³/добу; виробничих (кулінарія універсаму) – **2,42** м³/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до дворової каналізаційної мережі Д=250мм від ж/б № 17 по вул. Райдужна.
Виконати перекладання ділянки каналізаційної мережі Д=300мм (L~98 м), починаючи від колодязя з відміткою лотка труби 96,64 (випуск) від будівлі по вул. Райдужна, 13-В.
Витримати нормативну відстань до існуючих інженерних мереж, в разі порушення - виконати їх перекладання.
- 4.Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.
- 5.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.
- 6.При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ „АК“Київводоканал”.
- 7.Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.
- 8.Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.
- 9.Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва”*.
- 10.Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.
- 11.Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.
- 12.При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

13.Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14.Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15.Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16.Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ „АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна,16).


17.Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах каналізації, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор


С.Крушановський

Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку


С.Горкуценко


Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
каналізаційного господарства


Ю.Мазур


Директор Розрахункового департаменту


В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації


О.Непочатов

Заступник начальника Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації


В.Баранік

серія ТУ № 017163

