

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ БЕРДИЧІВА»
Поштова адреса: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Вінницька, 39а офіс №40
моб. тел. 067-609-55-25, 067-954-29-48, e-mail: arhberd@gmail.com

Вих. № 10/1 від 17.07.2023р.

За місцем вимоги

ПП «АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ БЕРДИЧІВА», виконавець проектних робіт по об'єкту: «Нове будівництво магазину продовольчих товарів по вул. Житомирській, 82-б в м. Бердичеві» інформує, що технічні умови (тимчасові, на період військового стану) додаються до проекту у письмовому вигляді. Проект зовнішніх електричних мереж (електропостачання) виконаний за окремим замовленням окремим проектом.



ГАП

О.В.Рибченко

З листом ознайомлений Замовник проектної документації

Фізична особа, гр.

В.І.Верещак



Додаток 1
до договору про
тимчасове приєднання
до електричних мереж
від " 07 " 2023 р.
№ 881/151/450/бсп

Акціонерне товариство "Житомиробленерго"
м. Житомир, вул. Жуйка, 12
Дата видачі "04" липня 2023 р.

тел.: (0412) 40-25-21

Замовник: Громадянин Верещак В.І.
Адреса: Житомирська обл.,
м. Бердичів,
вул. Одеська, 66 кв. 39
Копія: Бердичівському РЕМ

**Технічні умови № ТЖО-881/бсп
тимчасового приєднання**

до електричних мереж електроустановок

нежитлової будівлі, торгового павільйону громадянина Верещака В.І.

1. Місце розташування об'єкта замовника: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Житомирська, 82-б.

Функціональне призначення об'єкта: комерційна діяльність.

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію: 2023р.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії від 10.08.2020р. № 03-0974 – 2 кВт, на напругу 0,23 кВ:

I категорія	0 кВт,
II категорія	0 кВт,
III категорія	2 кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 50 кВт, на напругу 0,4 кВ:

I категорія	0 кВт,
II категорія	0 кВт,
III категорія	50 кВт.

**ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦЬОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)**

4.1. Тимчасове джерело електропостачання: ПС 110/35/10 кВ «Бердичів»

ЗТП-11/2*630 кВА м. Бердичів

4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності: ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-11 м. Бердичів, опора № 7.

4.3. Тимчасова точка приєднання: ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-11 м. Бердичів, опора № 7 (згідно існуючого договору).

4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

5.1.1. Електропостачання об'єкту виконати відгалуженням 0,4 кВ від опори № 7 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-11 м. Бердичів.

Вимоги до відгалуження 0,4 кВ:

- повітряне, самоутримним ізольованим проводом;
- та (або) кабельне;
- рекомендуємо встановити комплект об'єктів улаштування перенапруги (ОПН);

- рекомендовано виконати відгалуження 0,4 кВ на з/б або на металевих гнутих оцинкованих опорах.

5.1.2. Виконати демонтаж існуючого відгалуження 0,23 кВ від опори № 7 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-11 м. Бердичів та демонтаж існуючого однофазного обліку.

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: згідно ПУЕ та інших діючих нормативних документів;

- рекомендовано встановити обмежувачі перенапруги на виконання вимог пункту 2.4.1 НПАОП 10.1-1.32-01;

- виконати розрахунок компенсації реактивної потужності.

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: згідно ПУЕ та інших діючих нормативних документів.

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання: згідно ПУЕ та інших діючих нормативних документів.

6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

- встановити ввідний комутаційний апарат, що відповідає величині максимального розрахункового навантаження об'єкту;

- встановити облік активної та реактивної енергії. Рекомендується встановлення електронного лічильника на межі балансової належності. Проект на встановлення вузла обліку виготовити згідно вимог ККОЕЕ.

Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника: не передбачається.

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: згідно ПУЕ.

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: не передбачається.

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання: згідно вимог ПУЕ.

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ з/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	ПДВ, тис. грн	Всього, вартість, тис. грн (з ПДВ)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
Всього:		0	0	0

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ

8.1 Тимчасове джерело електропостачання: -.

8.2. Тимчасова точка забезпечення потужності: -.

8.3. Тимчасова точка приєднання: -.

8.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

9. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

9.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника: -.

9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: -.

9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: -.

9.4. Вимоги до безпеки електропостачання: -.

10. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: -.

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ В МЕРЕЖАХ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

- 11.1 Суб'єкт господарювання: – .
11.2 Тимчасове джерело електропостачання: – .
11.3. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

12. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати
- 12.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником): – .
- 12.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: – .
- 12.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: – .
- 12.4. Вимоги до безпеки електропостачання: – .
13. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: – .
14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання:
- на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу) _____;
 - яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу -;
 - в мережах суб'єкта господарювання – .

Оператор системи розподілу:

АТ "Житомиробленерго"

10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8

Р/р UA553116470000026001300202876

філія - Житомирське обласне управління

АТ «Ощадбанк»

МФО 311647

Код ЄДРПОУ 22048622

ПІН 220486206250

тел./факс (0412) 40-20-44

kanc@co.ztoe.com.ua

Директор департаменту

розвитку мереж та технічних приєднань

І.І. Невмержицький
(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

"04" липня 2023 р.
(дата складання)

Житомиробленерго

Примітка.

22048622

Житомиробленерго

м. Житомир

Замовник:

Громадянин Верещак В.І.

Житомирська обл.,

м. Бердичів, вул. Одеська, 66 кв. 39

Код 2153314393

Громадянин

В.І. Верещак
(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

" " 20 ____ р.
(дата підписання (повернення))

Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.