

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р UA393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНПРО», код ЄДРПОУ 03327664, МФО 305749

№13882 від 18.09.2020

Дійсні два роки

Дочірньому підприємству з 100% іноземною інвестицією "СоюзКонтракт Інвестмент"

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 13882
(замість ТУ - 13882 від 03.12.2018)
на каналізування об'єкта**

1. Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 21

2. Назва: "Будівництво багатофункціонального комплексу"

3. Стічні води в кількості 294,61 (в т.ч. 1-ша черга - 239,05; 2-га черга - 55,56) м³/добу, 13,33 л/сек., в т.ч. додатково м³/добу, (в т.ч. господарчо-побутових 293,11 (в т.ч. 1-ша черга - 237,55; 2-га черга - 55,56), в т.ч. вбуд.прим. - 84,16 (в т.ч. 1-ша черга - 75,4; 2-га черга - 8,76) м³/добу; виробничих – 1,5 (від регенерації фільтрів ХВО котельні) (скид в дощову каналізацію та безповоротні втрати в котельні - 4,5) м³/добу) від даного об'єкту можливо підключити:

1-ша черга будівництва - до каналізаційної мережі Д=600мм по вул. Набережно-Хрещатицька.

Виконати будівництво перемички Д=600мм між колектором Д=600мм по вул. Набережно-Хрещатицька та запроєктованою каналізаційною мережею Д=400мм на розі вул. Іллінська та вул. Почайнинська для об'єкта "Реконструкція каналізаційної мережі Д=300мм по вул. Іллінська на ділянці від вул. Братська до вул. Почайнинська (замовник: ПрАТ "АК "Київводоканал").

2-га черга будівництва - до каналізаційної мережі по вул. Іллінська.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ „АК“Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва”*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.


15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ „АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна,16).

17. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах каналізації, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор



Д.Новицький

Заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку



С.Крушановський

Заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації каналізаційного господарства



Ю.Мазур

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації

О.Непочатов

Начальник сектору інженерного забезпечення Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації



О.Пунда

серія ТУ № 014253

Копія проекту каналізаційної мережі та споруди, що виконана згідно з технічними умовами, наданими на підставі рішення комісії з технічних умов, затвердженої рішенням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2011 № 1879.