

**Затверджую:**

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
Андрій РОМАНЕНКО

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ від 18.06.2021 № 10-06-21/ТУ**

на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення  
Реконструкція готельно-житлового комплексу «Пролісок» в готельно-туристичний комплекс

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТИ**

1. Замовник АТ «Туристичний комплекс «ПРОЛІСОК».
2. Місцезнаходження об'єкта будівництва: м. Київ, Святошинський район, просп. Перемоги, 139
3. Вид будівництва: реконструкція.
4. Відвід поверхневих стічних вод виконати закритою системою з підключенням до існуючого колектору дощової каналізації D=800мм на просп. Перемоги (навпроти кемпінгу «Пролісок»).
5. Пропускну спроможність системи поверхневого водовідведення визначити проектом.
6. Санітарно-технічні показники стічних вод: характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в скидних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75, законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627.

7. Підключення до мереж виконувати закритим способом.
8. Виконати будівництво очисних споруд.
9. Виконати благоустрій території, влаштування на повну ширину покріттів доріг з асфальтобетону і тротуарів з ФЕМ з перевлаштуванням бортового каменю на місцевому проїзді на ділянці від надземного пішохідного переходу до виїзду на просп. Перемоги, в т. ч. в межах забудови. Параметри проїздів, заїздів та тротуарів прийняти відповідно існуючим.
10. Виконати прочистку та промивку колектору дощової каналізації від точки підключення до випуску у відкриті водойми.
11. Для отримання умов виконання робіт проект надати на розгляд до КК "Київавтодор".

**Погодження КК «Київавтодор» від \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.2021:**

Розробив начальник сектору

Лиштва М. О.

Головний інженер

Харченко В. М.

КП  
ШЕУ Святошинського району