

Додаток 1  
до Правил користування  
системами централізованого  
комунального водопостачання  
та водовідведення  
в населених пунктах України

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

**Директор КП БМР "Богуславське житлово комунальне підприємство"**

Посада уповноваженого представника органу місцевого самоврядування

(або представника уповноваженої ним організації)

**О.А. Чуприна**

(Підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ N**

**26**

від

" 26 " жовтня

20 23

року

На приєднання

**Нежитлова будівля**

**вул.Миколаївська 60-а**

(найменування об'єкта архітектури)

до централізованих систем водопостачання

**м. Богуслава Обухівський р-н Київської області.**

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ**

1. Замовник **ФОП Зубко М.П.**

кадастровий номер земельної ділянки \_\_\_\_\_

2. Найменування об'єкта,будівництва \_\_\_\_\_

**Нежитлова будівля** **Реєстраційний номер об'єкта** \_\_\_\_\_

3. Місцезнаходження об'єкта будівництва \_\_\_\_\_

**вул.Миколаївська 60-а** **м. Богуслав** **Київської** **області.**

4. Вид будівництва (нове, реконструкція) **нове**

5. Проектна організація (найменування, адреса, N телефону, Г І Па.) \_\_\_\_\_

6. Нормативні терміни:

проектування \_\_\_\_\_

будівництва \_\_\_\_\_

введення об'єкта в експлуатацію **грудень** **2023**

7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта \_\_\_\_\_ млн. грн.

## УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 0,75 куб.м/добу,  
максимальні витрати 2,19 л./сек  
відпуск води проводиться: цілодобово / за графіком з до годин.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води

### повністю

(повністю, є відхилення за показниками \_\_\_\_\_, відповідно до дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації на тимчасове відхилення якості питної води від вимог державного стандарту на питну воду)

3. Місцем підключення водопровідної мережі Д= 25 мм є  
**водопровід по вул.Миколаївська Д 250 мм**  
з тиском в точці підключення від 1 до 5 атм. (кг/кв.см)

4. Мережа кільцева

(кільцева, тупикова)

5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити: на точці врізки в мережу  
**встановити оглядовий колодязь, запірну арматуру, засоби обліку**  
( в оглядовому колодязі)

(пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо)

6. Рекомендований матеріал для труб вводу поліетилен високого (10 кг/см<sup>3</sup>) тиску  
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)

7. Рекомендована глибина для прокладки труб водопостачання 1,2 м.  
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)

9. Особливі умови Точку підключення визначити проектом,  
**врізку виконують працівники КП БМР "Богуславське житлово**  
**комунального підприємства"**

(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачуючих пристроїв, установки діафрагм,

обмежувачів витрат води, регуляторів тиску тощо)

10. Точка розподілу є зовнішня сторона колодязя зі сторони споживача

## УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків 0,75 куб.м/добу;

б) максимальне скидання стоків 2 л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності \_\_\_\_\_

г) БСК5 від \_\_\_\_\_ мг/л до \_\_\_\_\_ мг/л;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично-допустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення):

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично-допустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення): \_\_\_\_\_

Температура	не більш	<u>40</u>	°С	рН	<u>6,5-9</u>
				Завислі	
БСК	не більш	<u>250</u>	мг/л;	речовини	не більш <u>250</u> мг/л;
				Жири	
Нафтопродукти		<u>0</u>		роsl.,	не більш <u>50</u> мг/л;
Хлориди	не більш	<u>223</u>	мг/л;	Сульфати	не більш <u>180</u> мг/л;
Азот амонійний	не більш	<u>10</u>	мг/л;	Сульфіди	не більш <u>1,5</u> мг/л;
Нітриди	не більш	<u>2,2</u>	мг/л;	Фосфати	не більш <u>10</u> мг/л;
Нітрати	не більше	<u>10</u>	мг/л;	Залізо	не більше <u>0,5</u> мг/л;
ХСК	не більше	<u>625</u>	мг/л;	СПАР	не більше <u>0,74</u> мг/л;
Нерозчинні масла		<u>0</u>		Комп-ти фарб.	<u>0</u>
Конц.мат.та куб.реч.		<u>0</u>		Буд.та інше сміття	<u>0</u>
Радіоакт.реч.		<u>0</u>		Бакт.,вірус.забрудн.	<u>0</u>

каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від та водовідведення в населених пунктах України.

2. Для дотримання вимог п.1 необхідне проведення на майданчику об'єкта архітектури таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

3. Місце приєднання каналізаційного випуску Д 100мм по вул. Миколаївська  
- центральна каналізаційна мережа Д 250мм по вул.Миколаївська

4. Точка розподілу є зовнішня сторона колодязя зі сторони споживача

5. Особливі умови Точку підключення визначити проектом,

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками)

врізку виконують працівники КП БМР "Богуславське житлово комунального підприємства"

або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову каналізацію населеного пункту не приймаються.

10. Проект зовнішніх мереж водопостачання і каналізації об'єкта архітектури у двох примірниках, у т.ч. оригінал, передається на погодження КП БМР

"Богуславське житлово комунальне підприємство"

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

**Головний інженер КП БМР**

**"Богуславське житлово комунальне підприємство"**



**С.Ф. Драченко**