



Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Державне підприємство
“ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ “НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ”
(Інститут “НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ”)

Тернопільська філія

вул. Крушельницької, 18/603, м. Тернопіль, 46400, Україна Тел., факс (0352) 52-56-52
e-mail: ndiproekt@ukr.net
Код ЄДРПОУ 21139558

Вих. № 50/24/1 від 27.09.2023 р.

Лист про відсутність потреби в технічних умовах щодо водопостачання та каналізації

Робочим проектом «Реконструкція районного будинку культури та районної бібліотеки для дорослих по вул. Грушевського, 2а, 2б в м. Борців Тернопільської області» Коригування передбачено: часткова реконструкція існуючого об'єкту (без повного призупинення експлуатації об'єкту за функціональним призначенням).

Існуючі будівлі, що експлуатуються, забезпечені існуючими діючими інженерними системами водопостачання холодної води та каналізації.

Оскільки навантаження на вказані інженерні системи існуючі; проектом не змінюється, технічні умови не вимагаються.

В 2019 році на об'єкті були виконані будівельно-монтажні роботи з влаштування зовнішнього протипожежного водопроводу згідно технічних умов № 114 від 29.05.2018 р., виданих ДП «Техніка» (копія додається). Дані технічні умови не можуть бути завантажені на порталі будівельної діяльності, оскільки були видані до 2021 року.

Директор /ГАП/



Гарбузинський А.П.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНІКА»

48702, вул. Нова 54, м. Борщів, Тернопільська область
КОД ЄДРПОУ/ДРФО 32517370, р/р 26005055105424 у «ПАТ КБ ПРИВАТБАНК», код банку 338783,
e-mail : technika_0-1@ukr.net, ☎ 2-12-09, факс 2-15-63

«29» травня 2018 р.

№114

Відділу Культури, туризму
та релігій Борщівської РДА
вул. Грушевського 2а, м. Борщів

Технічні умови

на підключення централізованого водопостачання
вул. Грушевського 2а, 2б, м. Борщів,
Відділ Культури, туризму та релігій Борщівської РДА

Підключення централізованого водопостачання здійснювати від діючого водопроводу, що проходить по вул. Верхратського, водопровід провести трубою Д - 100 мм., (пластмаса), довжиною 100 м.п.

Діаметр прийнятий згідно розрахунку, тиск в точці підключення 4 атмосфери, водопровід прокласти на глибині 1 м.. Передбачити у місці врізки колодязь, кришку перекриття, врізку \varnothing 150 з переходом на \varnothing 100, запірну арматуру, прилади обліку.

Всі роботи проводити за рахунок і з матеріалів замовника.

Врізку трубопроводу проводити в присутності працівників ДП «Техніка».

Головний інженер
ДП «Техніка»



Вирозуб І.В.