

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

від « 15 » травня 2023р.

на улаштування внутрішньо майданчикових мереж
водопостачання та каналізації

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник: ПАП «АРКАДІЯ»;
2. Назва об'єкта будівництва: Реконструкція свиногокомплексу до 3,0 тис. голів з добудовою свинарника опоросу та дорощування за адресою: вулиця Калнишевська, 23 село Оленівка (Гримайлівська територіальна громада) Чортківський район Тернопільська область;
3. Адреса об'єкта будівництва: Тернопільська обл... Чортківський р-н... с. Оленівка, вулиця Калнишевська.23;
4. Проектна організація (найменування, адреса, телефон): «ВР «Вентсол», м. Тернопіль вул. Промислова, 20, тел. 068 105 82 77;


УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ – В1

1. Розрахункова витрата води:
Всього: 2,37 м³/добу; 0,098 м³/год;
На господарські потреби (В1) 2,37 м³/добу; 0,098 м³/год;
На технологічні потреби (лабораторія) (В1) --- м³/добу; --- м³/год;
На полив території (В1) --- м³/добу; --- м³/год;
На заповнення пожежних резервуарів (В1) --- м³/добу; --- м³/год;
2. На пожежогасіння (В2): --- л/с;
Внутрішнє --- л/с;
Зовнішнє --- л/с;
Розрахункова кількість води на одну пожежу складає --- м³;
Зовнішнє пожежогасіння існуюче.
3. Місце підключення: артезіанська свердловина;
4. Рекомендований матеріал для труб: ПЕ;

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ – К1

1. Господарсько-побутові стоки: септик;
2. Розрахункова витрата стоків:
Всього: 0,51 м³/добу; 0,021 м³/год;

Директор
ПАП «АРКАДІЯ»



Пилипів М.І.