

Передбачити встановлення післяоблікових комутаційних апаратів, пристроїв захисного відключення. За наявності комп'ютерів або іншої складної дорогої техніки рекомендується встановити захист від перенапруг (реле напруги).

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електричних мереж : згідно з ПУЕ

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання : Рекомендується на вводі влаштувати основну систему зрівнювання потенціалів, або змонтувати контур заземлення, якщо в будівлі за відсутності металевих комунікацій водопостачання, газопостачання, каналізації, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку :

За необхідності замінити існуючий прилад обліку .

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення:

1.1.1. Ззовні щита КТП 502 встановити ш/о .

1.1.2. Встановити в РУ 0,4кВ ТП-502 комутаційний апарат параметри якого визначити проектом .

1.1.3. Побудувати відгалуження 0,22кВ від РУ0,4кВ ТП-502 до шафи обліку замовника проводом СІП 5нг. Переріз струмовідних жил визначити проектом .


1.1.4. У шафі обліку встановити ввідний комутаційний апарат , параметри якого визначити проектом .

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: згідно проектного рішення

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: _____

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: згідно проектного рішення

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі , що додається:



Технічний керівник (головний інженер РЕМ) Г.М.Божкевич

Примітка. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок
Оператор системи розподілу:

Городоцький РЕМ м.Городок,
вул.Станційна, 27

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКОВЛЕНЕРГО" м.Хмельницький
вул.Храновського , 11А.

р/рUA633157840000026000300882829 код
ЄДРПОУ:22767506

ОПЕРВ Хмельницького обласного управління
ВАТ "Ощадбанк"

Тел: 3-33-57

М.П.

(підпис, П.І.

Слободян В.І.

20 року

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.