

Вих. №: 20/11/2023-1
від 20 листопада 2023 р.

**Комунальне підприємство
"ЗМІЇВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА" Зміївської міської
ради Чугуївського району Харківської
області**

*Стосовно Технічних умов на
постачання електричної енергії*

У відповідності до Договору №394/08-2023 на виконання проектних робіт від 25.08.2023, ТОВ «Науково-дослідний та проектний інститут «ЗОДЧИЙ» виконав роботи з розробки проектної документації для об'єкту: «Нове будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Вишневій в м. Змієві Зміївської територіальної громади Чугуївського району Харківської області.», стадія «Робочий проект». Проектування здійснюється у відповідності до вихідних даних на проектування, а саме:

- Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва, реєстраційний номер ЄДЕССБ МУО1:6891-5605-2877-4292 від 21.08.2023 р.;
- Рішення органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у постійне користування №68606294 від 26.07.2023 р.;
- Технічні умови тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок №118487, виданих АТ «Харківобленерго» 31.08.2023 р.;
- Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж №544/1/965 від 31.08.2023 р.

З повагою,
Директор ТОВ «НДПІ «ЗОДЧИЙ»



М.В. Шаповалов

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок**

Додаток № 11-44-Зміїв-ТУ/965
від 31.08.2023
до договору про тимчасове
приєднання до електричних
мереж
від «31» 08.2023 року
№ 544/1/965

Дата видачі «31» 08.2023 року

будівництво та обслуговування будівель тимчасового проживання (земельна ділянка кадастровий №6321710100:02:003:0312)

Комунальне підприємство "Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: вул. Вишнева, м. Зміїв, Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна.

Функціональне призначення об'єкта: житловий об'єкт

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії ___ - ___ кВт:

I категорія ___ - ___ кВт;

II категорія ___ - ___ кВт;

III категорія ___ - ___ кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: 50 кВт (0,4 кВ):

I категорія ___ - ___ кВт;

II категорія ___ - ___ кВт;

III категорія 50 кВт (0,4 кВ)

**ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)**

4.1 Тимчасове джерело електропостачання: ПС 110/35/10-6 кВ «Слобідська», ПС 35/6 кВ «Зміїв», ПЛ 6 кВ «Тарний», ТП-516

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер: визначити проектом

(опори, комірки)

4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності РУ-0,4 кВ ТП № 516

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер: визначити проектом

(опори або обладнання)

4.3. Тимчасова точка приєднання: на вихідних клеммах комутаційного апарата у ввідній шафі (до приладу обліку електричної енергії), розташованій на опорі на межі земельної ділянки замовника

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер _____

(опори, комірки)

4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності

встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.



Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок Замовником):

5.1.1. Встановити ввідно-розподільчий пристрій (ВРП) для об'єкту.

5.1.2. Прокласти ЛЕП з ізоляцією до 1 кВ розрахункового перерізу від ВЩ, що буде встановлена згідно п. 7.1.1. цих ТУ, до ВРП. Трасу прокладки ЛЕП визначити в процесі проектування.

5.1.3. Схему розподілу потужності між струмоприймачами кожного об'єкту від ВРП визначити проектом.

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: Визначити згідно діючих норм та правил.

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: _____.

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Визначити згідно діючих норм та правил.

6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

Визначити згідно діючих норм та правил. В ВЩ виконати влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1.1. Ввідну шафу (ВЩ) з комутаційним апаратом встановити на опорі на межі земельної ділянки замовника. Конкретне місце встановлення ВЩ визначити під час проектування.

7.1.2. Встановити необхідну кількість додаткового обладнання (комутаційних апаратів, апаратів захисту тощо) в РУ-0,4 кВ ТП № 516 для підключення ЛЕП з ізоляцією до 1 кВ до ВЩ. Тип додаткового обладнання та його характеристики визначити в процесі проектування.

7.1.3. Прокласти ЛЕП з ізоляцією до 1 кВ розрахункового перерізу від РУ-0,4 кВ ТП № 516 до ВЩ (орієнтовно 250 м). Трасу прокладки ЛЕП визначити в процесі проектування.

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника: _____.

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: Визначити згідно діючих норм та правил.

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: _____.

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Визначити згідно діючих норм та правил.

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ з/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	ПДВ, тис. грн	Всього, вартість, тис. грн (з ПДВ)
	Дивись Додаток № 1 до Договору про тимчасове приєднання	-	-	-

(опори, комірки)

11.3. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

12. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

12.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником): -

12.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: -

12.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: -

12.4. Вимоги до безпеки електропостачання: -

13. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: -

14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання:

на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу) Так

яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу Ні

в мережах суб'єкта господарювання Ні

Оператор системи розподілу:

АТ "Харківобленерго"
Україна, 61037, м. Харків,
вул. Гергія Тарасенка, 149
рахунок UA453510050000026002879138230
в АТ «Укрсиббанк»,
МФО 351005
код ЄДРПОУ 00131954

Тел.: 740-14-11

В.о. заступника виконавчого директора
з перспективного розвитку та інвестицій

Ю.В.Удачина
(підпис, П. І. Б.)

31.08.2023 року

Замовник:

Комунальне підприємство "Зміївське виробниче
управління житлово-комунального господарства"
Зміївської міської ради Чугуївського району
Харківської області
вул. Таранівське шосе, буд. 9, м. Зміїв
Чугуївський р-н, Харківська обл., 63403
рахунок

В

МФО

ЄДРПОУ 03358720

Тел.:

31.08.2023 року

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.