

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

від « 20 » квітня 2022 р.

на улаштування внутрішньо майданчикових мереж
водопостачання та каналізації

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник: ПП «АГРОН»;
2. Назва об'єкта будівництва: «Нове будівництво елеваторного комплексу по вул. Приватна в с. Товстолуг Тернопільського району Тернопільської області»;
3. Адреса об'єкта будівництва: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Товстолуг, вулиця Приватна;
4. Проектна організація (найменування, адреса, телефон): ТОВ «АГРІКОН-ПІВДЕНЬ»
Юр.адреса: 79034, Львівська обл., місто Львів, вул.Угорська, будинок 14, корпус Ч-11, офіс 8В.
Адреса для листування: 46011, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Промислова, 20, тел.:

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ – В1

1. Розрахункова витрата води:
Всього: 0,56 м³/добу; 0,43 м³/год;
На господарські потреби (В1) 0,56 м³/добу; 0,43 м³/год;
На технологічні потреби (лабораторія) (В1) --- м³/добу; --- м³/год;
На полив території (В1) 5,45 м³/добу; 0,38 м³/год;
На заповнення пожежних резервуарів (В1) 196,8 м³/добу; 8,2 м³/год;
2. На пожежогасіння (В2): 25 л/с;
Внутрішнє 5 л/с;
Зовнішнє 20 л/с;
Розрахункова кількість води на одну пожежу складає 270 м³;
Для зберігання протипожежного запасу води передбачити 2 пожежні резервуари $V=135 \text{ м}^3$ кожен.
3. Місце підключення: водопровід ПЕ Ф63 поблизу ділянки забудови;
4. Рекомендований матеріал для труб: ПЕ;

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ – К1

1. Господарсько-побутові стоки: септик;

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ – К2

1. Санітарно-технічні показники дощових стічних вод:
 - а) максимальне добове скидання стоків 2,09 м³/доб.;
 - б) максимальне секундне скидання стоків 58 л/с;
 - в) характерні інгредієнти стічних вод і їх граничнодопустимі концентрації у стоках (в місці скиду):
Завислі речовини не більше 50 мг/л;
Нафтопродукти не більше 25 мг/л;
2. Особливі вимоги: влаштування локальних очисних споруд до точки скиду;
3. Скид очищених дощових стоків передбачити: в лагуну;

Замовник:

Директор
ПП «АГРОН»



Березовська Н.Г.