



**ДТЕК Дніпровські  
Електромережі**

Оператор системи  
розподілу

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ  
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
шосе Запорізьке, 22  
м. Дніпро, 49107, Україна  
тел.: +38 056 373 50 59  
факс: +38 056 373 50 23

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ**  
до електричних мереж електроустановок  
№ 0050268554

Додаток №1  
до Договору про приєднання  
до електричних мереж  
системи розподілу  
від \_\_\_\_\_ року  
№ 0050268554

Дата видачі \_\_\_\_\_ року

**Земельна ділянка кадастровий № 1223883700:06:001:0089 / ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
ИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ**

(назва об'єкта та певне найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника)

Місце розташування об'єкта замовника:

Петропавлівський р-н, с. Петрівка, вул. Центральна

функціональне призначення об'єкта:

використання земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку

прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2021 р.

Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

- кВт

категорія \_\_\_\_\_ кВт

категорія \_\_\_\_\_ кВт

категорія \_\_\_\_\_ кВт

Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої  
дозволеної (приєднаної) потужності: 49,50 кВт:

категорія \_\_\_\_\_ кВт

категорія \_\_\_\_\_ кВт

категорія 49,50 кВт

встановлена потужність електронагрівальних установок: \_\_\_\_\_ кВт

електроопалення \_\_\_\_\_ кВт

електроплити \_\_\_\_\_ кВт

паряче водопостачання \_\_\_\_\_ кВт

Джерело електропостачання:

**С-35/10 кВ "Миколаївка" КТП-416 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

Точка визначення потужності: шви 0,4 кВ КТП-416

Точка приєднання: на відхідних клеммах двобіполюсного комутаційного апарата.

напруга в точці приєднання: 380 В

Прогнози меж балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці  
приєднання електроустановки

### I. Вимоги до електроустановок Замовника

Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки мовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: Не передбачені.
2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: хист та автоматику, захист від коротких замикань та перевантажень виконати на базі діючої нормативно-технічної документації та згідно положень «Правил улаштування електроустановок».
3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та конструкції об'єктів електромереж: Не передбачені.
4. Вимоги до безпеки електропостачання: Згідно діючих норм та правил.
5. Вимоги щодо улаштування засобу комерційного обліку: Відповідно до умов ОСР/постачальника послуги комерційного обліку електричної енергії.

### II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності в точці приєднання має передбачати:


1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:
    - 1.1. Виконання комплексу заходів по приставно від точки забезпечення потужності до точки приєднання відповідно до технічних рішень.
  2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ольованим ізоляційно-ізолюючим: Не передбачені.
  3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: Не передбачені.
  4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: Не передбачені.
- Технічні характеристики ліній електричної мережі наведені на схемі, що додається: Відсутня.

Виконавець послуг:

Замовник:

Т «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
Юридична адреса: 49107 м. Дніпро,  
вул. Запорізька, 23  
Код ЄДРПОУ: 23359934  
Відомство № 200054757  
ПН № 233590304026

ВК Миколаївської сільської ради  
Петропавлівський р-н., с. Миколаївка, вул.  
Пермогравієва, 182  
ЄДРПОУ 04339043



Н.І. Кіріченко

20 20 року

Контактний тел.: 099-966-04-67

(Підпис: П.І.Б.)

20 року

Тримітка: Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на присіднання та отримати відповідний висновок.  
м.к. Кабінет 2/9