

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 37

від 01.11.2023 р.

На приєднання

Житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Вишневій в м. Змієві
Зміївської територіальної громади Чугуївського району Харківської області

(найменування об'єкта)

до централізованих систем водопостачання за адресою:

вул. Вишнева, б/н, м. Зміїв, Харківська область

(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник (юридична, фізична особа) Комунальне підприємство «ЗМІЇВСЬКЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»
Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області
2. Найменування об'єкта «Нове будівництво житлового будинку, господарських будівель і
споруд по вул. Вишневій в м. Змієві Зміївської територіальної громади Чугуївського
району Харківської області»
3. Місцезнаходження об'єкта вул. Вишнева, б/н, м. Зміїв, Харківська область
4. Проектна організація Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ЗОДЧИЙ»
(найменування, місцезнаходження, N телефону, П.І.Б. ГП/а)

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 4,19 м³/добу, максимальні витрати 0,71 л/сек., у тому числі:
 - на господарсько-питні потреби 2,97 м³/добу, максимальні 0,71 л/сек.
 - на технологічні потреби 1,22 м³/добу, максимальні _____ л/сек.
 - для поливання території _____ м³/добу, максимальні _____ л/сек.
 - витрати на пожежогашіння (зовнішнє) _____ м³/добу, максимальні 15 л/сек.
 - інші витрати _____ м³/добу

Відпукс води проводиться: цілодобово.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю

(повністю, є відхилення за показниками)

3. Місцем підключення до водопровідної мережі Д = 219 мм (металева труба)
є водопровідний колодязь по вул. Вишневій
з тиском у точці підключення від 3,2 до 3,6 атм. (кгс/кв.см).

4. Мережа кільцева

(кільцева, туликова)

5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити:

запірну арматуру

6. Рекомендований матеріал для труб вводу Водопровідні труби з поліетилену класу ПЕ 100+ Ду=32 мм

7. Глибина закладання труб 2,0-2,2 м (згідно із СНиП 2.04.02-84).

8. На водопровідній мережі, що проектується, встановити вузол обліку в водопровідному колодязі

(місце установки, тип водолічильника, діаметр)

9. Особливі умови:

Після земельних робіт викликати представника КП «Зміїв-сервіс» для під'єднання до центральної водопровідної мережі

10. Межею розподілу водопроводу є колодязь із запірною арматурою на магістральному водопроводі

11. Проект зовнішніх мереж водопостачання об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Директор КП «Зміїв-сервіс»



Віталій КУЛІШ

Головний інженер

Микола КАРПЮК