

Технічні умови на електропостачання

Захистної споруди цивільного захисту

Підключення Захистної споруди цивільного захисту розташованої за адресою: Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Антона Корбе, буд. 36, передбачити від існуючого джерела, яке розташоване в підвальній частині житлового будинку, в головному розподільчому щиті. Проектом передбачити установку автоматичного захисту на вводі.

Напруга в точці підключення - 380 В.

Розрахункова робоча електрична потреба не більше 20 кВт

Підключення електропостачання запроектованого сховища, виконати від існуючого розподільчого щита РЩ-45 який розташовано в приміщенні підвального поверху

Роботи з проектування електропостачання реконструкції котельні повинні бути виконані згідно вимог ПУЕ, ПТЕ та інших діючих норм та правил, забезпечуючи безпечну експлуатацію об'єкта.

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Ананьїв-водоканал
Ананьївської міської ради»

01 листопада 2023р.



С.М.Волошин