

**АКТ**  
експлуатаційної перевірки вузла обліку теплової енергії (ВОТЕ) за № 3009

Від " 23 " 01 2020 року

СПОЖИВАЧА Школа Будокан  
за адресою вул.Шухевича, буд. 2  
на об'єкті ЛСЗШ "Будокан"

Сорокін Валім  
067-418-44-78

**Коротка технічна характеристика ВОТЕ:**

**1. Теплолічильник фірми:** Фірма Hydrometer GmbH  
Обчислювач SHARKY VMT K1 = 1 завод. № 58608293  
Датчики температури типу PT 500 завод. № 0027  
Витратомір фірми GmbH SHARKY Ду = 50 завод. № 55583306  
Водомір підживлення JS PoWoGaz Ду = 20 завод. № 40174695

Теплозамірне обладнання СПОЖИВАЧА має підставу перебувати на комерційному обліку до: **30.10.2021**

Перевірка проведена представником ЛМКП "Львівтеплоенерго": Прокопович М.В. в присутності представника СПОЖИВАЧА: \_\_\_\_\_

Теплолічильник СПОЖИВАЧА обліковує

**Опалення**

**РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ВОТЕ**

**2. Покази теплового лічильника на** 15 годину 00 хвилин

**2.1 Теплообчислювача :**

- сумарна теплова енергія 114,464  
- об'єм теплоносія (або маса) 18088,50  
- час коректної роботи 883  
- час наявності/відсутності живлення \_\_\_\_\_  
- час некоректної роботи \_\_\_\_\_  
- температура t1 54  
- температура t2 46  
- різниця температур (t2-t1) 7,7  
- потужність теплової енергії 90,449  
- витрата теплоносія 9,81

Розмірність показів	
Гкал	
м.3	т.
	години
	години
	години
	градуси Цельсія
	градуси Цельсія
	градуси Цельсія
кВт	Гкал/год
м.3/год	літри/год

*потрібне залишити*

	куб.м.
	куб.м.

Звіти за спожиту теплову енергію приймаються за число кожного місяця Обідня перерва з 12:00 по 12:30

Останній приладний показ на **30.12.2019 14:49:44**  
складає: **75**

Відповідальність за зберігання та цілісність пломб несе СПОЖИВАЧ  
клеймо: **ЛТЕ/Д**  
Кіл. пломб: **6**

**2.2 Володіра :**

- водоміра на подаючому тр. пров. \_\_\_\_\_  
- водоміра на підживлюючому тр. пров. 00008  
Інспектор. Пломби - С 5672 9806-10,11

**3. Контрольний замір температур теплоносія:**

- на подаючому тр. пров. \_\_\_\_\_  
- на зворотньому тр. пров. \_\_\_\_\_

	градуси Цельсія
	градуси Цельсія

Відділ обліку теплової енергії тел. :  
тел. (032) 297-50-63 факс

**4. Примітки та зауваження по експлуатації :**

ВОТЕ отримавши б/шість) тепло  
своїм рольовий об'єкт

Проектна витрата **8,908**

Останні теплові навантаження :

дата	Гкал/добу
25.10.2019	0
31.10.2019	1,025
30.11.2019	1,293
30.12.2019	1,520

Від ЛМКП "Львівтеплоенерго"

Від СПОЖИВАЧА \_\_\_\_\_

*М. П.*



**М. П.**