

Фізична особа-підприємець Мартинова Ольга Василівна

68004, Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сонячна, 32
тел. 066-013-9787, e-mail: Helga.odessa97@gmail.com

«4» грудня 2023 р. № 4/12-2023

Відділ з питань утримання комунального майна
Дачненської сільської ради Одеського району
Одеської області
67625, Одеська обл., Одеський р-н,
село Дачне,
вулиця Шахтарська, будинок 8-А

ФОП Мартиновою О.В. згідно з договором № 153 на виконання проєктно-кошторисної документації від 07.08.2023 року здійснено розробку проєктної документації стадії «Проєкт» об'єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул. Миру 1, с. Дачне, Одеського району, Одеської області».

Проєктна документація вказаного об'єкту пройшла експертизу в Одеській філії Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут «НДІпроєктреконструкція» з отриманням експертного звіту (позитивний) щодо розгляду проєктної документації на будівництво за проєктом 153/2023-ПКД-П.

Будівля Дачненського ліцею №2 підключена до існуючої мережі електропостачання відповідно до договору №1 від 01.01.2023 р. з постачальником АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Згідно з прийнятими проєктними рішеннями електропостачання споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття здійснюється від існуючих мереж електропостачання.

Таким чином, відсутня потреба в ТУ на електропостачання даного об'єкту проєктування.

ФОП Мартинова О.В.





ДАЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ з питань утримання комунального майна Дачненської сільської ради
Одеського району Одеської області
ЄДРПОУ 44941770

Вих. № 63 від 07.12.2023 р

ФОП Мартиновій О.В.

Дачненський ліцей №2 Дачненської сільської ради, який знаходиться за адресою :
Одеська обл., Одеський р-н. с. Дачне, вул. Миру, 1, приєднаний до електричних мереж
«ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від ТП-742, за діючим договором № 1 від 01.01.2023
р на даний час дозволена потужність складає 164,5 кВт.

За розрахунками потреба при проектуванні укріття складає 100 кВт, в т.ч. I категорія
надійності електропостачання 56,4 кВт, I категорія надійності (особлива група)
електропостачання – 43,6 кВт в нормальному режимі (в режимі «Пожежа» 55,1 кВт).

Задля забезпечення безперервного живлення споживачів I особливої групи
електропостачання, навчальний заклад погоджує влаштування генератору, як джерела
резервного електропостачання захисної споруди.

Точкою забезпечення додаткової розрахункової потужності електропостачання захисної
споруди, що проектується, визначено існуючу електрощитову навчального закладу.
Виконання технічних умов, перевірка пропускної спроможності і реконструкція існуючих
електромереж і електрообладнання електрощитової закладу освіти (в разі необхідності), а
також будівництво електромереж від електрощитової школи до електрощитової укріття
буде виконано окремим проектом за окремим договором і введено в експлуатацію до
закінчення будівельно-монтажних робіт з будівництва укріття.

Даним листом, керівництво навчального закладу гарантує отримання і виконання
Технічних умов на збільшення потужності для Дачненського ліцею №2 на 100 кВт, тобто
сумарна потужність становитиме 249,5 кВт.

Враховуючи зазначене відсутня необхідність в влаштуванні окремого підключення для
проектованого нового будівництва споруди подвійного призначення з властивостями
протирадіаційного укріття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради
за адресою: вул. Миру 1, с. Дачне, Одеського району, Одеської області.

В.о. начальника відділу



Олексій ВОЛКОВ