

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»



01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а, тел.(044) 254-55-31, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua  
р/р UA393057490000002600030998102 в АТ «БАЛК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, СДРПОУ 03327664

№16482 від 13.10.2023

Дійсні два роки

ПП "Фірма "Вікторія" для ТОВ  
"АКАДЕМ-КЛУБ", ПП "ОРЕСТ",  
Релігійної організації "Християнська  
релігійна громада "Посольства  
благословенного Царства божого  
для всіх народів"

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №16482  
на каналізування об'єкта

1. Адреса: 11-ий мікрорайон житлового масиву Позняки та житлового масиву Позняки-Західні, на Дніпровській набережній (район затоки Берковщина та між Київським міським крейсерацьким яхтклубом та ТОВ "Княжий Затон) у Дарницькому районі.

2. Назва: "Комплексна забудова території з об'єктами соціально-побутового, громадського, культурного призначення, зон відпочинку та благоустрою для суспільних потреб"

3. Стічні води в кількості: 3569,33 (в т.ч. 1-ша черга - 873,37; 2-га черга - 981,89; 3-тя черга - 1185,1; 4-та черга - 442,3; 5-та черга - 86,67) м<sup>3</sup>/добу, 93,7 л/сек., в т.ч. додатково м<sup>3</sup>/добу, (в т.ч. господарчо-побутових 3249,11 (в т.ч. 1-ша черга - 822,13 (в т.ч. вбуд.прим. - 18,13); в т.ч. 1-й п.к. вбуд.прим. - 2,94; 2-й п.к. вбуд.прим. - 6,03; 3-й п.к. вбуд.прим. - 1,72; 4-й п.к. вбуд.прим. - 3,17; паркінг - 2,82); 2-га черга - 848,75 (в т.ч. вбуд.прим. - 57,35; ДНЗ - 14,69; паркінг - 10,42); 3-тя черга - 1111,25 (в т.ч. вбуд.прим. - 12,43; ДНЗ - 22,03; паркінг - 10,24); 4-та черга - 417,35 (в т.ч. вбуд.прим. - 5,25; ДНЗ - 14,69; паркінг - 5,46); 5-та черга (школа) - 49,63) м<sup>3</sup>/добу; виробничих - 320,22 (в т.ч. 1-ша черга - 51,24 т.ч. 1-й п.к. З.Г.Х. - 12,56; 2-й п.к. З.Г.Х. - 12,56; котельня (реген.фільт.) - 0,5; 3-й п.к. З.Г.Х. - 12,56; 4-й п.к. З.Г.Х. - 12,56; котельня (реген.фільт.) - 0,5); 2-га черга - 133,14 (в т.ч. З.Г.Х. - 132,64; котельня (реген.фільт.) - 0,5); 3-тя черга - 73,85 (в т.ч. З.Г.Х. - 73,35; котельня (реген.фільт.) - 0,5); 4-та черга - 24,95; (в т.ч. З.Г.Х. - 24,45; котельня (реген.фільт.) - 0,5); 5-та черга (шкільна їдальня) - 37,04) м<sup>3</sup>/добу від даного об'єкту можливо підключити:

1-ша черга будівництва - до каналізаційного колектора Д=700мм по Дніпровській Набережній (спуск з Дніпровської Набережної на просп. Миколи Бажана) та/або до каналізаційної мережі Д=400мм по вул. Трускавецька при умові письмової згоди власників цих мереж.

Виконати перекладання ділянки трубопровода Д=400мм від ТК9 до ТК9-8 (L~300м) системи спорожнення відстійників II і III блоків на Бортницькій станції аерації.

2-га черга будівництва - до каналізаційних мереж від 1-ї черги будівництва після здачі їх в експлуатацію та/або до каналізаційного колектора Д=700мм по Дніпровській Набережній (спуск з Дніпровської Набережної на просп. Миколи Бажана), та/або до каналізаційної мережі Д=400мм по вул. Трускавецька при умові письмової згоди власників цих мереж.

Виконати перекладання ділянки трубопровода Д=400мм від КК37 до КК44 (L~200м) системи спорожнення відстійників II і III блоків на Бортницькій станції аерації.



3-тя черга будівництва - до каналізаційних мереж від попередніх черг після здачі їх в експлуатацію та/або до каналізаційного колектора  $D=700\text{мм}$  по Дніпровській Набережній (спуск з Дніпровської Набережної на просп. Миколи Бажана), та/або до каналізаційної мережі  $D=400\text{мм}$  по вул. Трускавецька при умові письмової згоди власників цих мереж.

Виконати відновлювальні роботи 3-х первинних відстійників на Бортницькій станції аерації відповідно до технічного завдання, що додається.

4, 5 черги будівництва - до каналізаційних мереж від попередніх черг будівництва після здачі їх в експлуатацію та/або до каналізаційного колектора  $D=700\text{мм}$  по Дніпровській Набережній (спуск з Дніпровської Набережної на просп. Миколи Бажана), та/або до каналізаційної мережі  $D=400\text{мм}$  по вул. Трускавецька при умові письмової згоди власників цих мереж.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ „АК“Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодезь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.



До ТУ 16482-к від 13.10.2023  
(бланк першого аркуша  
серія ТУ № 018536)

14.Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

\* "Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва", затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), від 12.10.2011 № 1879.

15.Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16.Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ „АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна,16).

17.Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах каналізації, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

**Дні прийому:** вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Т.в.о. голови правління-генерального директора



О.Лісюк

Заступник генерального директора  
з технічних питань та перспективного  
розвитку

С.Гор

С.Горкуценко

Заступник генерального директора –  
директор Департаменту експлуатації  
каналізаційного господарства

Ю.Мазур

Ю.Мазур

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та  
розгляду проектної документації

О.Непочатов

Заступник начальника Управління видачі ТУ  
та розгляду проектної документації

В.Баранік

В.Баранік